



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Niinimäen alueelle Pieksämäen kaupungissa. Alue sijaitsee noin kymmenen kilometriä luoteeseen Pieksämäen keskustajamasta ja lähimmillään kilometrin etäisyydellä Suonenjoen kaupungin rajasta. Alue on kooltaan noin 1926 hehtaaria. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastellaan vaihtoehdossa VE1 yhteensä enintään 25:n yksikköteholtaan enintään 4,5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus (korkeus maanpinnasta, jolla roottorin keskiö sijaitsee) olisi enintään 140 metriä ja roottorin läpimitta enintään 140 metriä, jolloin voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuisi enintään 210 metriä. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksiin, niitä yhdistävistä maakaapeleista (20–33 kV), hankealueen sähköasemasta, tuulivoimaloita yhdistävistä teistä sekä ilmajohtosta, jolla hankealue liitetään sähköverkkoon.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää kuvauksen hankkeesta sekä suunnitelman sen vaikutusten arviointimenettelystä ja siitä, kuinka **Niinimäen tuulivoimapuiston** ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan.

Hankkeesta vastaava

Niinimäen Tuulipuisto Oy c/o Tornator Oyj, Äyritie 8D, 01510 Vantaa

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan yhtä tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa 110 kV:n ilmajohtolle.

Vaihtoehto 0 (VE0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE1): alueelle toteutetaan enintään 25 yksikköteholtaan enintään 4,5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi enintään 140 metriä ja roottorin läpimitta enintään 140 metriä. Kokonaiskorkeus olisi enintään 210 metriä.

Sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan liityntää hankealueelle rakennettavalta uudelta sähköasemalta osittain Hankasalmen kunnan kautta Kangasniemen kunnassa sijaitsevaan Fingridin Kauppi-
lan 110 kV:n sähköasemaan. Tarkastelussa huomioidaan kaksi voimajohtoon reittivaihtoehtoa (SVE1 ja SVE2). Vaihtoehdossa SVE1 rakennettaisiin noin 26 kilometriä ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 1,5 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 27,5 kilometriä. Vaihtoehdossa SVE2 rakennettaisiin noin 17 kilometriä ilmajohtoa täysin uuteen johtokäytävään ja noin 15 kilometriä ilmajohtoa olemassa olevan Fingridin voimajohtoon rinnalle. Reitin pituus olisi yhteensä noin 31,6 kilometriä. Sähkönsiirto toteutettaisiin molemmissa vaihtoehtoisissa 110 kV:n ilmajohtolla.

Nähtävillä olo

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten **15.6.2015 – 13.8.2015** seuraavissa paikoissa:

Pieksämäen kaupungin palvelupiste, Latomo, Kauppakatu 1, Pieksämäki
Pieksämäen kirjasto, Poleenin kirjasto, Savontie 13, Pieksämäki
Suonenjoen kaupunki, Keskuskatu 3, Suonenjoki
Suonenjoen Pääkirjasto, Olavi Leskisen katu 12, Suonenjoki
Internetissä sivulla www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet

sekä **18.6.2015 – 13.8.2015** seuraavissa paikoissa:

Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi
Kangasniemen kirjasto, Kappalaisenkuja 2, Kangasniemi
Hankasalmen kunta, Keskustie 41, Hankasalmi
Hankasalmen Pääkirjasto, Rantakalliontie 3, Hankasalmi kk

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiohjelma voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne ELY-keskukselle **13.8.2015** mennessä osoitteeseen Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli tai sähköposti-osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.

Yhteysviranomaisen lausunto

Etelä-Savon ELY-keskus antaa arviointiohjelma lausunnon, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista. Lausunto tulee nähtäville 14.9.2015 edellä mainittuihin paikkoihin, joissa arviointiohjelma on nähtävillä. Menettely jatkuu varsinaisen arviointiselostuksen laatimisella ja julkisella käsittelyllä. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä koko YVA-menettelyn ajan ymparisto.fi -nettisivuilla.

Yleisötilaisuus

Tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pieksämäellä tiistaina **23.6.2015** Kanttilasalissa (osoite Vilhulantie 5, Naarajärvi) klo 18–20. Tilaisuudessa esitellään myös tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan hankkeesta.

Lisätietoja

YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Etelä-Savon ELY-keskus, Satu Karjalainen, p. 029 502 4182, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaava: Niinimäen Tuulipuisto Oy, Raino Kukkonen, p. 050 468 8533, raino.kukkonen@tornator.fi

YVA-konsultti: Pöyry Finland Oy, Leena-Kaisa Piekkari, p. 010 332 4236, leena-kaisa.piekkari@poyry.com

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saatavissa myös osoitteesta www.tuulipuistot.fi

Mikkeli 15. päivänä kesäkuuta 2015, korjattu 18. päivänä kesäkuuta 2015