

## Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 valvontatarkastuskäynnin lomake – osa 2

Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai F-kaasuja sisältävien kiinteästi asennetun\* jäädytys-, ilmastointi- ja lämpöpumpputteiden sekä sammutuslaitteistojen huollon valvonta

\*kiinteällä tarkoitetaan F-kaasuasetuksessa laitetta, joka ei tavallisesti ole liikkeessä käytön aikana.

### Valvontatarkastuskäynnillä havaitut puutteet ja toimintaohje toiminnanharjoittajalle

#### 1. Laitetta ei ole tarkastettu

##### Laitte tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään mennessä

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

#### 2. Tarkastuksen tai huollon suorittaja ollut epäpätevä

##### Laitte tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään mennessä

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

#### 3. Merkintä kylmäaineen laadusta ja määrästä puuttuu

Laitteeseen tai sen lähettyville merkittävä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä ja laatu mennessä.

#### 4. Huoltopäiväkirja puuttuu tai on puutteellinen

##### Huoltopäiväkirja saatettava kuntoon määräpäivään mennessä.

Huoltopäiväkirjasta on käytävä ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus. Huoltopäiväkirja on pyydettyäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.

#### 5. Huoltotarra puuttuu tai on puutteellinen

Huoltotarra saatettava kuntoon määräpäivään mennessä.

#### 6. Muu puute, mikä?

##### Toimintaohje:

##### Määräpäivä:

(jatka tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle)

Ilmoitettu Tukesille (kylmalaite@tukes.fi tai kirjaamo@tukes.fi) (pvm. \_\_\_\_\_), että huoltoyritys tai laitetta huoltava henkilö: \_\_\_\_\_ ei löydy Tukesin rekisteristä.

##### Lomakkeesta toimitettu kopio:

Tarkastuskohteen yhteyshenkilölle

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle: \_\_\_\_\_ / ELY-keskukselle:

##### Tarkastajan allekirjoitus

##### Päivämäärä:

Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus), asetukseen (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus) sekä Valtioneuvoston asetukseen 766/2016 fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista.