



YVA-KUULUTUS

OX2 Wind Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskulle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisen arviointiselostuksen Isojoen ja Karijoen kuntiin sijoittuvasta **Rajamäenkylän tuulivoimapuisto-hankkeesta**. Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehtoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös sähkönsiirto, sähköasemia, huoltoteitä ja – alueita. Hankealue sijaitsee noin 19 km Kristiinankaupungin keskustasta itään. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealueella on laajoja suoalueita sekä metsätalouksikäytössä olevaa metsää. Lähin asutus on noin 1 km päässä. Rajamäenkylän tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimista hankealueelle.

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia:

Vaihtoehto 1: hankealueelle rakennetaan 100 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 120–160 m ja roottorin läpimitta 100–140 m, jolloin voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä. Kunkin tuuli-voimalan teho on 3-5 MW.

Vaihtoehto 2; hankealueelle rakennetaan 78 voimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 120–160 m ja roottorin läpimitta 100–140 m. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä. Kunkin tuulivoimalan teho on 3–5 MW.

Vaihtoehto 0; Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta jossa tuulivoimahanke ei toteudu.

Sähkönsiirto: Hankealueen eteläosaan rakennetaan uusi sähköasema, josta sähkö siirretään 110 kV ilmajohtoa pitkin rakennettavalle Arkkukallion sähköasemalle. Johtolinja kulkee suunnitellulta sähköasemalta etelään, kiertää Vanhankylän ja kääntyy kohti länttä/lounasta Kärjenkosken suuntaan. Tuotettava sähkö siirretään olemassa olevaan sähköverkkoon (Fingridin Kristinestad-Ulvila 400 kV:n voimalinja).

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka- aikana nähtävillä 1.4. – 28.5.2015 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla:

- Isojoki, Teollisuustie 1
- Karijoki, Kristiinantie 3
- Kauhajoki, Hallintoaukio
- Kristiinankaupunki, Raatihuone, Aitakatu 1

Kuulutus ja arviointiselostus ovat yleisön nähtävillä samaan aikaan myös seuraavissa kirjastoissa niiden aukioloaikoina:

- Isojoen pääkirjasto, Kristiinantie 17
- Karijoen pääkirjasto, Pappilankuja 2
- Kauhajoen kaupunginkirjasto, Hallintoaukio
- Kristiinankaupungin kirjasto, Kauppatori 1

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä myös verkkosivulla

<http://www.ymparisto.fi/rajamaenkylantuulivoimaYVA>. Kuulutus julkaistaan sanomalehdissä Ilkka, Suupohjan Sanomat ja Syd-Österbotten.

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 28.5.2015 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai

sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee yleisesti nähtäville edellä mainittuihin nähtävilläolopaikkoihin sekä verkkosivulle kahden kuukauden päästä mielipiteiden ja lausuntojen määräajasta.

Lisätietoja

YVA- menettelystä vastaava on OX2 Wind Finland Oy, Egon Nordström, Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka, p. + 358 50 3736 565, etunimi.sukunimi@ox2.com. YVA- konsultti on Sito Oy, yhteyshenkilö Veli-Markku Uski, Tuulikuja 2, 02100 Espoo, p. +358 40 5334 638, etunimi.sukunimi@sito.fi. Yhteysviranomainen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Niina Pirttiniemi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. puh. 0295 027 904.

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään avoimet ovet-periaatteella **keskiviikkona 8.4.2015 klo 17-19** Vanhankylän nuorisoseurantalolla osoitteessa Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Isojoki.

VAASA 30.3.2015

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue