



## PÄÄTÖS

Helsinki  
28.3.2013

Dnro  
UUDELY/1570/07.00/2010

Annettu julkipanon jälkeen

**ASIA** Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 §:n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

### ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE

Kuusakoski Oy  
PL 9  
02781 Espoo

### LAITOS JA SEN SIJAINTI

Kauklauden palvelupiste  
Lasihytti 4, 02781 Espoo

### ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki 62 § ja 64 §  
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 3 §:n 1 momentin kohta 10 ja 2 momentin kohta 3  
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (910/2009) 2 §:n 1 momentin kohta 3

### ASIAN VIREILLE TULO

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle 15.2.2013.

**MAKSU** 520 €

### LAITOKSEN LUPATILANNE

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 5.12.2012 ympäristölupapäätöksen Kuusakoski Oy:n Kauklauden palvelupisteen toiminnalle (Nro 203/2012/1, dnro ESAVI/1/04.08/2012).

## SELVITYS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA

Tulipalo havaittiin 12.2.2013 klo 18.30 K-hallin vasemmasta takakulmasta. Kyseinen halli oli ollut miehittämätön noin 10 minuutin ajan. Palon havaitsi tauolta palannut työntekijä. Paikalle hälytetty Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos oli paikalla noin klo 18.35. Palo saatiin rajattua K-halliin ja saatiin sammutettua 13.2.2013 noin klo 9.30.

Palossa tuhoutuneessa hallissa välivarastoiitiin ja esikäsiteltiin enimmäkseen sekalaista sähköelektroniikkaromua, jota oli palon aikana noin 90 000 kg. Sammutusvettä käytettiin yhteensä noin 900 m<sup>3</sup>. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan laitosalueen hulevesiviemärin sulkuventtiili oli suljettu. Sammutusvesiä valui laitoksen kaakkoispuolella virtaavaan Espoonjokeen. Sammutusvesiä kertyi sulkuventtiilien takana oleviin kaivoihin, samoin kuin palaneen hallin lattialle.

Uudenmaan ELY-keskus velvoitti Kuusakoski Oy:tä järjestämään pinta-vesi- ja talousvesikaivonäytteenotot sekä jääpeitteisenä aikana maaliskuussa tehtävän sedimenttitutkimuksen. Kaikki edellä mainittujen tarkkailujen tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Raivaustyöt palaneessa hallissa aloitettiin poliisiviranomaisen luvalla 19.2. Purkamisesta vastasi Kuusakoski Oy:n oma purkupuolen asiantuntijaryhmä. Tulipalon jälkiraivaus on valmistunut.

Onnettomuustutkinta käynnistyi keskiviikkona 13.2.2013. Hallipalon syytymisyy on ilmeisesti sähkövika. Syttymissyitä selvitetään edelleen.

## UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Kuusakoski Oy:n ilmoituksen, joka koski poikkeuksellista tilannetta. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy ilmoituksen ja antaa seuraavat määräykset:

- 1. Tulipalon syytymisyy tulee selvittää.**
- 2. Tulipalon aiheuttamat ilmapäästöt tulee arvioida.**
- 3. Tulipalon jälkiraivauksesta on laadittava selvitys. Selvitykseen on sisällytettävä tiedot tulipalossa muodostuneen jätteen määrästä, laadusta ja jatkokäsittelystä sekä laitosalueen kaivoihin kertyneen sammutusveden määrästä, jatkokäsittelystä ja kaivojen puhtauden varmistamisesta ennen sulkuventtiilin avaamista. Selvitykseen on lisäksi sisällytettävä tiedot laitosalueelta ja sen läheisyydestä kerätyn likaantuneen lumen määrästä, haitta-ainepitoisuuksista ja jatkokäsittelystä.**
- 4. Laitosalueella sekä sammutusvesien valuma-alueilla on tehtävä maaperän pilaantuneisuustutkimukset 31.8.2013 mennessä. Tut-**

kimustulosten perusteella on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastettavaksi vähintään 30 vuorokautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista.

5. **Espoonjokeen purkautuneiden sammutusvesien vaikutukset Espoonlahden meriuposkuoriaiskantaan on selvitettävä. Tutkimus on tehtävä meriuposkuoriaisen lähimmillä esiintymisalueilla seuraavan kasvukauden aikana. Tutkimuksen tuloksia tulee verrata aikaisempien Espoonlahden meriuposkuoriaiskantaa käsittelevien tutkimusten tuloksiin. Tutkimussuunnitelma on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastettavaksi vähintään 30 vuorokautta ennen suunnitellun tutkimuksen aloittamista.**
6. **Em. määräysten edellyttämät tiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Espoon kaupungin ympäristökeskukselle. Määräysten 1.–3. edellyttämät tiedot on toimitettava 31.5.2013 mennessä.**

**Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa tarvittaessa lisämääräyksiä tulipalon ympäristövaikutusten selvittämiseksi.**

## **PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT**

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan, jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtumasta viipymättä valvontaviranomaiselle. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen.

Kuusakoski Oy:n Kaukalahden palvelupisteessä paloi 12.2.2013 elektronikkaromun esikäsitteily- ja välivarastointihalli. Tulipalon syytymissyytä ei ole vielä ilmoitettu Uudenmaan ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaan viranomaisen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämistä.

Ympäristönsuojelulain 4 §:ssä on esitetty lain yleiset periaatteet, jotka ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja

huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate.

Palon syttymissyy on selvitettävä, jotta tulevaisuudessa osattaisiin varautua vastaavanlaisiin tilanteisiin ja palojen estäminen pystyttäisiin suunnittelemaan. (Määräys 1.)

Palaneessa hallissa oli Kuusakoski Oy:n ilmoituksen mukaan 90 000 kg sekalaista sähkö- ja elektroniikkaromua. Palossa muodostui voimakasta savua, jonka vuoksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos evakuoivat varoitustenpiteenä läheisten kerrostalojen asukkaat. Kuusakoski Oy:n tulee arvioida palossa muodostuneiden savukaasujen määrää ja laatua perustuen palaneen sähkö- ja elektroniikkaromun määrään ja laatuun sekä käytettävissä olevaan tutkimusmateriaaliin. (Määräys 2.)

Raportointia koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. (Määräys 3.)

Määrättyjen maaperätutkimusten avulla voidaan arvioida tulipalon ja sammutusvesien vaikutusta maaperän tilaan. Pilaantuneisuudesta vastaava taho on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän. Tarvittaessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa erillisen päätöksen maaperän kunnostamisesta. (Määräys 4.)

Meriuposkuoriainen on erityisesti suojeltava kovakuoriaislaji, jonka runsain Suomessa tunnettu esiintymä on Espoonlahdella. Vaarantuneeksi luokiteltu meriuposkuoriainen kuuluu myös Euroopan yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin. Espoonlahden Natura 2000-alueen valinnan perusteena on ollut mm. meriuposkuoriaisen esiintyminen alueella. Meriuposkuoriaisen tunnettujen esiintymien tilaa tulee seurata. (Määräys 5.)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on varannut itselleen mahdollisuuden antaa lisämääräyksiä, koska käytössä ei ole kaikkea tietoa sammutusvesien mahdollisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista Espoonjoessa, Espoonlahdella tai lähialueen talousvesikaivoissa.

## SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 7, 54, 62, 63, 64, 96, 97 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 26, 27 §

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 122 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013 (907/2012)

## KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 520 euroa.

Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti (907/2013).

## PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

**Päätös** Kuusakoski Oy  
PL 9  
02781 Espoo

**Tiedoksi** Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti)

### Ilmoittaminen kunnissa

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Espoon kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

## MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

Yksikön päällikkö



Heli Antson

Ylitarkastaja



Mikko Kantokari

**LIITE**

Valitusosoitus



**Valitusviranomainen**

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutoista Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

**Valitusaika**

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

**Valituksen sisältö**

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

**Valituksen liitteet**

Valituskirjelmään on liitettävä

- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

**Valituksen toimittaminen perille**

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 €. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

**Vaasan hallinto-oikeus**  
**Korsholmanpuistikko 43**  
**PL 204**

**65101 Vaasa**

**Puhelin 029 56 42611**

**Telekopio 029 56 42760**

**Sähköposti [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)**

**Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15**

