



Hyvinkään kaupunki

kirjaamo(a)hyvinkaa.fi

Viite: lausuntopyyntö 8.5.2019

Lausunto asemakaavan valmisteluaineistosta, Jussilankatu 2 ja 4 (11:033), Hyvinkää

Hyvinkään kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Jussilankatu 2-4 (11:033) asemakaavan valmisteluaineistosta 6.6.2019 mennessä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia nykyisten rakennusten korottamista yhdellä kerroksella.

Kaavan melumääräys ohjaa asianmukaisesti siihen, että rakennusten sisätiloissa tulee päästä melun ohjearvoihin. Koska junarata on kuitenkin suhteellisen lähellä, on melumääräystä syytä muokata siten, että sisätiloissa ei saa myöskään ylittyä 45 dB (LA_{max}) taso junien tai muunkaan liikenteen ohiajoista. Tätä varten tulee tehdä riittävät meluselvitykset ja tarvittaessa antaa määräys julkisivujen ääneneristävyydestä. Meluselvityksessä tulee tarkastella melutasot julkisivuilla kaikissa kerroksissa.

Pohjavesimääräys on selkeyden vuoksi hyvä esittää korttelikohtaisella /pv -merkinnällä, tässä tapauksessa "AK/pv".

Asian on esitellyt ylitarkastaja Reetta Suni ja ratkaissut ylitarkastaja Tuomas Autere. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

UUDELY / Larri Liikonen, Annukka Galkin, Henrik Wager, Hannu Palmén

Tämä asiakirja UUELY/5323/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/5323/2019 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Autere Tuomas 05.06.2019 07:20

Esittelijä Suni Reetta 05.06.2019 07:19