

Valtioneuvoston asetuksen 766/2016 valvontatarkastuskäynnin lomake – osa 2

Otsonikerrosta heikentäviä aineita tai F-kaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen* jäädytys-, ilmastointi- ja lämpöpumpulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen huollon valvonta

*kiinteällä tarkoitetaan laitetta, joka ei tavallisesti ole liikkeessä käytön aikana.

Valvontatarkastuskäynnillä havaitut puutteet ja toimintaohje toiminnanharjoittajalle

1. Laitetta ei ole tarkastettu

Laitte tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään _____ mennessä

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

2. Tarkastuksen tai huollon suorittaja ollut epäpätevä

Laitte tarkistutettava pätevällä henkilöllä määräpäivään _____ mennessä

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että laite tarkastetaan asetuksen mukaisin määrävälein. Tarkastuksen tai huollon suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava Tukesin myöntämä todistus pätevyydestä. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus (esim. tarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

3. Merkintä kylmäaineen laadusta ja määrästä puuttuu

Laitteeseen tai sen lähettyville merkittävä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä ja laatu _____ mennessä.

4. Huoltopäiväkirja puuttuu tai on puutteellinen

Huoltopäiväkirja saatettava kuntoon määräpäivään _____ mennessä.

Huoltopäiväkirjasta on käytävä ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus. Huoltopäiväkirja on pyydettyäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.

5. Huoltotarra puuttuu tai on puutteellinen

Huoltotarra saatettava kuntoon määräpäivään _____ mennessä.

6. Muu puute, mikä?

Toimintaohje:

Määräpäivä:

(jatka tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle)

Ilmoitettu Tukesille (kylmalaitte@tukes.fi tai kirjaamo@tukes.fi) (pvm. _____), että huoltoyritys tai laitetta huoltava henkilö: _____ ei löydy Tukesin rekisteristä.

Lomakkeesta toimitettu kopio:

Tarkastuskohteen yhteyshenkilölle

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle: _____ / ELY-keskukselle:

Tarkastajan allekirjoitus

Päivämäärä:

Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus), asetukseen (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus) sekä Valtioneuvoston asetukseen 766/2016 fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista.