

Förstasidan > Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser

## Produkter och utrustning - de nya förbuden mot utsläppande på marknaden

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, bilaga III, nya förbud:

Produkter och utrustning <sup>1</sup>		Förbudsdatum
<b>Brandkyddsutrustning</b> som innehåller HFC-23		1.1.2016
<b>Kyl- och frysskåp</b> för hushållsbruk som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150		1.1.2015
<b>Kyl- och frysskåp</b> för kommersiellt bruk (hermetiskt slutet utrustning)	som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 2 500	1.1.2020
	som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150	1.1.2022
<b>Stationär kylutrustning</b> som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorkolväten med GWP på minst 2 500, utom utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C		1.1.2020
<b>Centraliserade kylsystem</b> med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40kW och som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med GWP på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadsystem, i vilken fluorerade växthusgaser med GWP på mindre än 1 500 får användas		1.1.2022
<b>Mobil luftkonditioneringsutrustning</b> för inomhusbruk (hermetiskt slutna system som kan flyttas mellan rum av slutanvändaren) som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150		1.1.2020
<b>Delade luftkonditioneringsystem</b> som innehåller mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser och som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med GWP på minst 750		1.1.2025
<b>Skum</b> som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150, utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer	Extruderat polystyrenskum (XPS)	1.1.2020
	Andra skum	1.1.2023
<b>Tekniska aerosoler</b> som innehåller fluorkolväten med GWPI på minst 150, utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer och vid användning i medicinska tillämpningar		1.1.2018

NB: Nuvarande förbuden (som i förordning 842/2006) gäller fortfarande, bilaga III i sin helhet finns på förordningen 517/2014

<sup>1</sup> Där så är relevant ska faktorn för global uppvärmningspotential (GWP) för blandningar innehållande fluorerade växthusgaser beräknas i enlighet med bilaga IV i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 2.6