



helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

Helsingin kaupunki
PL 10
00099 Helsinki

Viite: Kymp/HEL 2017-013924, lausuntopyyntö 6.5.2019

Asemakaava, Helsinki, Hotelli Katajanokka, nro 12542

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Hotelli Katajanokan asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12542).

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön osalta. Meluntorjunnassa tulisi huomioida myös enimmäistaso ja se, että se ei ylitä asuin/nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa 45 dB (L_{Amax}) tasoa. Lisäksi tulee huomioida runkomelu.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

UUDELY: Larri Liikonen, Anna Puolamäki, Marjo Vuola, Henrik Wager

Tämä asiakirja UUELY/5257/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/5257/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Autere Tuomas 04.06.2019 09:39

Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 04.06.2019 09:32