

CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016

1. Prosessin toiminta

CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia jäteliuoksia ja jätevesiä. Polttoon syötetään myös omassa toiminnassa syntyviä jätekaasuja. Nämä kaasut ovat prosesseista tai varastosäiliöistä vapautuvia hönkäkaasuja.

Tyypillisesti orgaanisten jäteliuosten osuus polttolaitoksessa käsiteltävästä jätemäärästä on 10-20% ja jätevesien osuus 60-70%. Jätekaasujen osuus poltosta on 15-30%.

Pääpolttouuni lämmitetään ja tukipolttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä. Lisäpolttimen polttoaineena on kevyt polttoöljy. Soihdussa, joka toimii varajärjestelmänä, käytetään polttoaineena propaania.

Tuotantolaitoksella muodostuvat jätevedet, orgaaniset jäteliuokset ja jätekaasut johdetaan pääpolttouuniin. Uunin normaali käyttölämpötila on 950-1100°C ja savukaasujen viipymäaika uunissa on yli 2 sekuntia. Tällä savukaasujen viipymällä ja lämpötilalla orgaaniset yhdisteet palavat pois ja epäorgaaniset suolat sulavat uunin pohjalle, josta ne sulaneessa muodossa johdetaan hyötykäyttäväksi pesukierron vesiin.

Kuumat palamiskaasut johdetaan edelleen höyrykattilaan, jossa niiden lämpö hyödynnetään tuottamalla tehtaan tuotantoprosesseissa tarvittava höyry ja kaukolämpö. Polttolaitoksella muodostuvat savukaasut johdetaan vielä monivaiheiseen savukaasujen käsittelyprosessiin ennen ohjaamista ulkoilmaan. Pesulinjaan sisältyvät venturi- ja radiaalivirtauspesuri, märkäsähkösuodin sekä aktiivihiihliisuodin. Lopuksi savukaasut johdetaan 80 metriä korkean piipun kautta ulkoilmaan.

Vuonna 2014 tehtaalla on investoitu käyttöön aktiivihiihliadsorptiotekniikka PCDD/F-päästöjen edelleen vähentämiseksi. Uudistus on parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).

Edelleen jo aikaisemmin on otettu käyttöön BAT-tekniikat happipoltto ja SNCR-tekniikka (selective non-catalytic reduction) savukaasujen NO_x-yhdisteiden pelkistys ammoniakilla.

Vuonna 2015 polttouunin toimintaa on tehostettu niin, että raskaan öljyn käyttöä tukipolttoaineena on pystytty merkittävästi vähentämään.

2. Polttolaitoksen päästöt ja raja-arvot

Länsi-Suomen Ympäristökeskus on päätöksessään 4.7.2008 määrännyt polttolaitoksen päästömittauksista ja asettanut päästörajat niille päästökomponenteille, jotka kuvaavat laitoksen toimintaa ja päästöjä ja joita pystytään valvomaan luotettavasti jatkuvatoimisilla tai ajoittaisilla mittauksilla. Toiminnanharjoittaja siis seuraa palamistapahtumaa ja toiminnasta aiheutuvia päästöjä jatkuvatoimisten mittareiden sekä yksittäismittausten avulla. Ulkopuolisen mittaajan tekemiä kertaluonteisia mittauksia tehdään kaksi kertaa vuodessa ja samalla tarkastetaan jatkuvatoimisten mittausten luotettavuus.

Ulkopuolisen akkreditoitun mittaajan suorittamien päästömittausten perusteella laitos toimii ympäristöluvan ja jätteenpoltoasetuksen 151/2013 päästöraja-arvojen sisällä tarkkailtavissa parametreissa ilmaan ja veteen vuonna 2016.

Raja-arvot veteen ja ilmaan on esitetty alla.

Vesi

Jätteenpolttolaitoksen kaasunpesurin jätevesi ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvoja

Epäpuhtaus	Päästöjen raja-arvot massapitoisuuksina suodattamattomissa näytteissä	
	95 % < 30 mg/l	100% < 45 mg/l
1. Kiintoaineksen kokonaismäärä		
2. Elohopea ja sen yhdisteet elohopeana (Hg)	0,03 mg/l	
3. Kadmium ja sen yhdisteet kadmiumina (Cd)	0,05 mg/l	
4. Tallium ja sen yhdisteet talliumina (Tl)	0,05 mg/l	
5. Arseeni ja sen yhdisteet arseenina (As)	0,15 mg/l	
6. Lyijy ja sen yhdisteet lyijynä (Pb)	0,2 mg/l	
7. Kromi ja sen yhdisteet kromina (Cr)	0,5 mg/l	
8. Kupari ja sen yhdisteet kuparina (Cu)	0,5 mg/l	
9. Nikkeli ja sen yhdisteet nikkelinä (Ni)	0,5 mg/l	
10. Sinkki ja sen yhdisteet sinkkinä (Zn)	1,5 mg/l	
11. Dioksiinien ja furaanien summa painotettuna I-toksisuusekvivalenttikertoimilla	0,3 ng/l	

Nämä raskasmetallit mitataan kerran joka toinen vuosi

Ilma

Polttolaitoksen ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot saavat olla korkeintaan seuraavat:

Hiukkaset, TOC, HCl, HF, rikkidioksidi ja typen oksidit:

EPÄPUHTAUS	Vuorokausi keskiarvot	Puolen tunnin keskiarvot	Puolen tunnin Keskiarvot
		(100 %)	(97 %)
Hiukkasten kokonaismäärä	10 mg/m ³	30 mg/m ³	10 mg/m ³
Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaaniset aineet orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC)	10 mg/m ³	20 mg/m ³	10 mg/m ³
Suolahappo (HCl)	10 mg/m ³	60 mg/m ³	10 mg/m ³
Fluorivety (HF)	1 mg/m ³	4 mg/m ³	2 mg/m ³
Rikkidioksidi (SO ₂)	50 mg/m ³	200 mg/m ³	50 mg/m ³
Typpimonoksidi (NO) ja typpi- dioksidi (NO ₂) typpidioksidina	400 mg/m ³	-	-

Metallit ja raskasmetallit:

EPÄPUHTAUS	Päästöraja-arvo
Kadmium (Cd) ja tallium (Tl) ja niiden kummankin yhdisteet yhteensä	0,05 mg/m ³
Elohopea (Hg) ja sen yhdisteet elohopeana	0,05 mg/m ³
Antimoni (Sb), arseeni (As), Lyijy (Pb), kromi (Cr), koboltti (Co), kupari (Cu), mangaani (Mn), nikkeli (Ni) ja vanadiini (V) sekä niiden kunkin yhdisteet yhteensä	0,5 mg/m ³

Nämä raskasmetallit mitataan kerran joka toinen vuosi

Polyklooratut dibentsodioksiinit ja –furaanit:

EPÄPUHTAUS	Kokonaispitoisuus	Näytteenotolle annettu määräys
Dioksiinit ja furaanit	0,1 ng/m ³ (I-TEQ)	PCDD/F-pitoisuus on määritettävä vähintään kuuden ja enintään kahdeksan tunnin näytteenottojakson aikana

Hiilimonoksidi

EPÄPUHTAUS	Vuorokausi keskiarvot	10 min keskiarvot	30 min keskiarvot
Hiilimonoksidi (CO)	50 mg/m ³	150 mg/m ³	100 mg/m ³
		vähintään 95%:ssa kaikista 10 minuutin keskiarvoina määritetyistä mittauksista	kaikissa puolen tunnin keskiarvoina määritetyissä mittauksissa

Päästövertailu

Ulkopuolisen akkreditoitun mittaaajan (Ramboll Finland Oy) vuonna 2016 suorittamien päästömittausten tulosten mukaan laitos alittaa kaikki ilmaan ja vesiin johdettavien päästöjen raja-arvot. Mittaukset suoritettiin 19-24.4.2016 ja 28-30.9.2016 6* kuusi tuntia kestävä koejakson aikana. Päästövertailu vuorokausikeskiarvoja käyttäen on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Ilmaan johdettavat päästöt

Vuosi	2016	Velvoitemittaus 1			Velvoitemittaus 2			
		Pvm	19.4.	20.4.	21.4.	28.9.	29.9.	
	Koe	1	2	3	1	2	3	
Hiukkaset	mitattu	6	4,7	6	1	< 1	< 1	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	10	10	10	10	10	10	mg/Nm ³ *
TOC-pitoisuus C:nä	mitattu	0,1	0,1	0,1	< 1	< 1	< 1	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	10	10	10	10	10	10	mg/Nm ³ *
HF-pitoisuus	mitattu	0,7	0,5	0,3	< 0,2	< 0,2	< 0,2	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	1	1	1	1	1	1	mg/Nm ³ *
HCl-pitoisuus	mitattu	1,8	1,5	1,4	< 0,8	< 0,9	< 0,8	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	10	10	10	10	10	10	mg/Nm ³ *
CO-pitoisuus	mitattu	3	2	3	< 1	3	2	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	50	50	50	50	50	50	mg/Nm ³ *
SO ₂ -pitoisuus	mitattu	2	6	3	9	6	7	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	50	50	50	50	50	50	mg/Nm ³ *
NO _x -pitoisuus (NO ₂)	mitattu	230	137	150	385	275	354	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	400	400	400	400	400	400	mg/Nm ³ *
PCDD/F-pitoisuus	mitattu	< 0,0099	< 0,01	< 0,0097	0,0087	0,0086	0,010	ng/Nm ³ *
	raja-arvo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	ng/Nm ³ *
Kadmium+tallium	mitattu	< 0,0005	< 0,0005	0,000795	0,00022	0,00007	0,00008	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	mg/Nm ³ *
Elohopea	mitattu	< 0,00089	0,000659	0,000905	0,00045	0,00159	0,00083	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	mg/Nm ³ *
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	mitattu	0,0176	0,0185	0,00304	0,00281	0,0059	0,033	mg/Nm ³ *
	raja-arvo	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	0,05	mg/Nm ³ *

* redusoitu 11 % O₂-pitoisuuteen.

** ei mitattu

Taulukko 1. Vertailu ilmaan johdettaville päästöille. Ramboll Finland Oy testausseloste, CABB Oy, Kokkolan tehtaat 19-22.4.2016 Polttolaitoksen päästömittaukset 2016-1 (2.6.2016) ja 28-30.9.2016 Polttolaitoksen päästömittaukset 2016-II (18.11.2016)

Vesiin johdettavat päästöt

Vuosi	2016	Velvoitemittaus 1			Velvoitemittaus 2			
		Pvm	19.4.	20.4.	21.4.	28.9.	29.9.	
	Koe	1	2	3	1	2	3	
PCDD/F	mitattu	<0,063	<0,063	<0,063	<0,063	<0,063	<0,063	ng/l
	raja-arvo	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	mg/l
Elohopea	mitattu	<0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	mg/l
	raja-arvo	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	mg/l
Kadmium	mitattu	0,00021	0,00021	0,00011	< 0,0001	0,0001	0,00021	mg/l
	raja-arvo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	mg/l
Tallium	mitattu	<0,001	<0,001	<0,001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0005	mg/l
	raja-arvo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	mg/l
Arseeni	mitattu	0,0015	0,0015	0,0014	0,0013	< 0,001	0,001	mg/l
	raja-arvo	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	mg/l
Lyijy	mitattu	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,00078	0,0024	mg/l
	raja-arvo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	mg/l
Kromi	mitattu	0,37	0,22	0,38	0,040	0,032	0,018	mg/l
	raja-arvo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	mg/l
Kupari	mitattu	0,0079	0,0077	0,0048	0,0033	0,0033	0,0036	mg/l
	raja-arvo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	mg/l
Nikkeli	mitattu	0,049	0,036	0,028	0,0091	0,011	0,013	mg/l
	raja-arvo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	mg/l
Sinkki	mitattu	0,065	0,071	0,033	0,029	0,058	0,089	mg/l
	raja-arvo	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	mg/l

** ei mitattu

Taulukko 2. Vertailu vesiin johdettaville päästöille. Ramboll Finland Oy testausseoste, CABB Oy, Kokkolan tehtaant 19-21.4.2016 Polttolaitoksen päästömittaukset 2016-I (2.6.2016) ja 28-30.9.2016 Polttolaitoksen päästömittaukset 2016-II (18.11.2016)

Kapasiteetti

Polttolaitoksen kapasiteetti sekä jätevesille että organisille jätteille on vuonna 2016 ollut tehtaant ympäristöluvan asettamissa rajoissa.