



23.8.2018

ASIA

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain tai ympäristönsuojelulain säännösten vuoksi sekä ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämistä koskeva ratkaisu.

LUVANVARAINEN LAITOS

Fingrid Oyj, Naantalin varavoimalaitos, PL 530, 00620 Helsinki, käyntiosoite: Fingrid Oyj/Naantalin varavoimalaitos, c/o Fortum Power and Heat, Satamatie 15, 21100 Naantali

VIREILLETULO

Fingrid Oyj ei ole toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 80 § mukaista selvitystä luvan tarkistamisen tarpeesta 17.8.2017 julkaistujen suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien johdosta.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 80 § perusteella ELY-keskuksen tulee selvityksen perusteella tehdä arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta

Jos lupaa ei ole tarpeen tarkistaa, valvontaviranomainen antaa tätä koskevan arvionsa toiminnanharjoittajalle ja tarkistamisasian käsittely päättyy. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle.

SELVITYSVELVOLLISUUS JA YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARVE

Energiantuotantolaitosten toiminnot ovat luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain liitteen 1 nojalla. Ympäristölupa on tarkistettava ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, jos se ei vastaa voimassa olevia direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä eikä ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Toiminnanharjoittajan on 80 §:n 2 momentin mukaan toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen.

Komissio on antanut täytäntöönpanopäätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta koskien suuria polttolaitoksia. Päätös on julkaistu 17.8.2017. Toimialan tuotantolaitosten toiminnanharjoittajien oli toimitettava selvitys voimassa olevan ympäristöluvan vastaavuudesta päätelmien kanssa viimeistään 17.2.2018.

Toimintaa koskevat luvat

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt 5.8.2005 kaasuturbiinilaitoksen toiminnalle ympäristöluvan 55 YLO (Dnro LOS-2004-Y-210-111). Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle 8.9.2014 ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentämisestä 167/2014/1 (Dnro ESAVI/80/04.08/2014) ja 12.10.2015 ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten tarkistamisesta 251/2015/1 (Dnro ESAVI/9609/2014).

SELVITYS YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARPEESTA

Luvan saajan käsitys luvan tarkistamisen tarpeesta

Naantalin varavoimalaitoksen suurten polttolaitosten LCP Bref-toimialaan kuuluvat kaasuturbiinit NAVKT1 (73 MW) ja NAVKT2 (73 MW) ovat SUPO-asetuksen (Vna 936/2014) mukaisia hätätarkoituksessa käytettäviä varavoimayksiköitä, joiden käyntiaika on alle 500 h/a.

Toiminnanharjoittaja ilmoitti määräaikaistarkastuksella 22.11.2016, että laitokselle suunnitellaan perusparannusprojektia vuosien 2018-2020 välille. Toiminnanharjoittajan kanssa vuoden 2017 lopulla käydyn sähköpostiviestinvaihdon johdosta tuli esille, että perusparannusprojekti on arvioitu alkavaksi toukokuussa 2019. Toiminnanharjoittaja toimitti tässä yhteydessä ELY-keskukselle perusparannusprojektin esisuunnitteluraportin.

Naantalin kaasuturbiinilaitos on toiminnaltaan hätälaitos. Laitos sijaitsee lähellä merenrantaa, vaarallisten kemikaalien varastointimäärä on suuri, sekä erityisesti näihin liittyvä tekniikka on melko vanhaa. Perusparannusprojektin esisuunnitteluraportin mukaan tehtävä uudistukset koskisivat erityisesti näitä edellä mainittuja kohtia. ELY-keskus esitti 27.12.2017 sähköpostitse toiminnanharjoittajalle, että heidän tulisi hakea ympäristöluvan muutosta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta tehtävien muutosten johdosta. Näin toiminnanharjoittaja kykeni aikatauluttamaan ympäristölupaprosessin perusparannusprojektin aikataulun mukaiseksi. Toiminnanharjoittaja ilmoitti, että tämä on sopiva käytäntö ja lupahakemus jätettiin vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 6.7.2018.

ASIAN RATKAISU

ELY-keskus katsoo, että ~~Fingrid Oyj, -Oikiluvon~~ ^{NAANTALIN} varavoimalaitoksen ympäristölupaa ei ole tarvetta tarkistaa suuria polttolaitoksia koskevien 17.8.2017 julkaistujen BAT-päätelmien johdosta. Perusparannusprojektin muutosten johdosta ympäristölupaa tulee kuitenkin muuttaa YSL 89 §:n perusteella.

KORJATTU
30.8.2018

RATKAISUN PERUSTELUT

Fingrid Oyj, Naantalin varavoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen mukaan laitoksen hätätarkoituksessa käytettävien energiantuotantoyksiköiden käyntiaika saa olla alle 500 tuntia vuodessa. Näiden alle 500 tuntia käyvien hätäkäyttölaitosten osalta BAT-päästötasoja ei sovelleta, koska päästötasojen noudattaminen ei ole mahdollista laitosten hätäkäyttöluonteeseen ja lyhyen käyttöajan johdosta.

Ympäristölupaa on kuitenkin muutettava suunniteltujen muutosten johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n kohdan 4) perusteella.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 80 §, 89 § ja 194 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 34 §

MUUTOKSENHAKU

Ympäristönsuojelulain 194 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja saa hakea oikaisua tähän päätökseen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Ylitarkastaja

Eljas Hietamäki

Ylitarkastaja

Kari Kirjavainen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Fingrid Oyj, Naantalin varavoimalaitos

Tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fi)
Naantalin ympäristölautakunta (kirjaamo@naantali.fi)

Liitteet Oikaisuvaatimusosoitus

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS**Oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta **Etelä-Suomen aluehallintovirastolta** kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää **lukuun** ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- * oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- * jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan oikaisua
- * millä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen niin määrää
- * toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Etelä-Suomen aluehallintoviraston** kirjaamoon. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähtien välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Käsittelymaksu

Oikaisuvaatimuksen tekijältä peritään asian käsittelystä aluehallintovirastossa käsittelymaksu 120 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:

Postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki

Käyntiosoite: Ratapihantie 9

Puhelin: 029 501 6000

Telekopio: (09) 6150 0533

Sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi

Aukioloaika: 8.00-16.15

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittyä suoritemaksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.

Tämä asiakirja VARELY/1380/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/1380/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kirjavainen Kari 24.08.2018 13:53

Ratkaisija Hietamäki Eljas 24.08.2018 13:56

