

## YVA-kuulutus

### Gåsmossenin tuulivoimahanke ja 110 kV tai 400 kV voimajohto, Pedersören kunta ja Kruunupyö

Prokon Wind Energy Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

#### Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Pedersören kunnan alueelle noin 6 kilometrin etäisyydelle Pännäisten ja Kolpin taajamista etelä-kaakkoon. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat Pedersören lisäksi Kruunupyö kunnan alueelle.

Noin 2504 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 25 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 7–10 MW ja kokonaisteho enintään 250 MW. Hankkeen ulkoinen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan joko liittymällä olemassa olevaan 110 kilovoltin (kV) tai suunnitteilla olevaan 110+400 kV voimajohtoon tuotantoalueella, uudella 19 km pituisella 110 kV:n voimajohtolla Emetin sähköasemalle Kruunupyöyssä tai uudella 17,5 km pituisella 110 tai 400 kV:n voimajohtolla suunnitteilla olevalle Kasackbackan sähköasemalle Pedersören kunnassa.

#### YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

**VE0:** Hanketta ei toteuteta.

**VE1:** Hankealueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 7–10 megawattia ja kokonaisteho enintään 250 megawattia.

**VE2:** Hankealueelle rakennetaan enintään 16 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 7–10 megawattia ja kokonaisteho enintään 160 megawattia.

#### Sähkönsiirto

**VEA:** Liityntä tuotantoalueella sijaitsevaan Seinäjoki-Hirvisuo 110 kV-voimajohtoon tai sen tilalle suunnitteilla olevaan 110+400 kV-voimajohtoon. Tarkka liityntäkohta tarkentuu myöhemmin.

**VEB:** Noin 19 kilometriä pitkä 110 kilovoltin voimajohto Emetin sähköasemalle Kruunupyöyssä. Voimajohto sijoitetaan joko yhteispylväisiin olemassa olevan johdon kanssa tai samaan johtokäytävään, jota levennetään.

**VEC:** Noin 17,5 kilometriä pitkä 110 tai 400 kilovoltin voimajohto suunnitteilla olevalle Kasackbackan sähköasemalle. Voimajohto sijoitetaan olemassa olevaan johtokäytävään, jota levennetään.

### **Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä**

Kuulutus pidetään nähtävillä 12.5.2026–10.6.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa [www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot](http://www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot). Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa [www.ymparisto.fi/gasmossen-tuulivoima-ja-voimajohto-YVA](http://www.ymparisto.fi/gasmossen-tuulivoima-ja-voimajohto-YVA).

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös Pedersören kunnantalolla (Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen) ja Kruunupyyn kunnanvirastossa (Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy) toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

### **Esittelytilaisuus**

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 19.5.2026 klo 18-20 osoitteessa Purmogården, Purmontie 320, 68930 Purmo. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

### **Lausunnot ja mielipiteet**

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.6.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/69009/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla [www.ymparisto.fi/gasmossen-tuulivoima-ja-voimajohto-YVA](http://www.ymparisto.fi/gasmossen-tuulivoima-ja-voimajohto-YVA).

### **Lisätietoja**

Hankkeesta vastaava: Gustav Nygård, Prokon Wind Energy Finland Oy, p. 050 375 9422, G.Nygar@prokon.net

YVA-konsultti: Petra Tallberg, Sitowise Oy, p. 044 427 9616, petra.tallberg@sitowise.com

Yhteysviranomainen: Isla Hämäläinen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 256 125, isla.hamalainen@lvv.fi



**Kuulutus**  
12.5.2026  
LVV-U/69009/2026

Tampere 12.5.2026

**Lupa- ja valvontavirasto**

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi