

MKB-kungörelse

Gåsmossens vindkraftsprojekt och 110 eller 400 kV kraftledning, Pedersöre och Kronoby

Prokon Wind Energy Finland Oy har till kontaktmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket skickat ett program för bedömning av miljökonsekvenser (MKB-program) enligt MKB-lagen (252/2017). Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Beskrivning av projektet

Projektet ligger i Pedersöre kommun cirka 6 kilometer syd-sydost om Bennäs och Kållby tätorter. Projektets elöverföringsförbindelser ligger utöver i Pedersöre dessutom i Kronoby kommuns område.

I området som är cirka 2504 hektar planerar man att bygga högst 25 vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter, enhetseffekten 7–10 MW och den totala effekten högst 250 MW. Den externa elöverföringen i projektet planeras antingen genom att ansluta projektet till den befintliga 110 kilovolts (kV) eller den planerade 110 + 400 kV:s kraftledningen på produktionsområdet med en ny 19 kilometer lång 110 kV:s kraftledning till Emet elstation i Kronoby eller med ny 17,5 kilometer lång 110 eller 400 kV:s kraftledning till den planerade Kasackback elstation i Pedersöre kommun.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

ALT0: Projektet genomförs inte.

ALT1: I området byggs högst 25 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter, enhetseffekt högst 7–10 megawatt och totaleffekt högst 250 megawatt.

ALT2: I området byggs högst 16 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter, enhetseffekt högst 7–10 megawatt och totaleffekt högst 160 megawatt.

Elöverföring

ALTA: Koppling till kraftledningen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kV som finns på produktionsområdet eller till kraftledningen 110+400 kV som planeras i stället för den. Den exakta kopplingspunkten preciseras senare.

ALTB: En cirka 19 kilometer lång 110 kilovolts kraftledning till Emet elstation i Kronoby. Kraftledningen placeras antingen i gemensamma stolpar tillsammans med den befintliga ledningen eller i den ledningsgata som breddas.

ALTC: En cirka 17,5 kilometer lång 110 eller 400 kilovolts kraftledning till den planerade Kasackbacka elstationen. Kraftledningen placeras i en befintlig ledningsgata som breddas.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende

Kungörelsen hålls framlagd till påseende 12.5.2026–10.6.2026 på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats på adress www.lvv.fi/kungorelser-och-offentliga-delgivningar. Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras elektroniskt på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/gasmossen-vindkraft-och-kraftledning-MKB

Under denna tid kan man bekanta sig med MKB-programmet på Pedersöre kommundgård (Skruvilagatan 2, 68910 Bennäs) och på Kronoby kommundgård (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby) inom ramen för kontorens öppethållningstider.

Informationsmöte

Projektet och bedömningsprogrammet presenteras tisdagen 19.5.2026 kl. 18–20 på Purmogården, Purmovägen 320, 68930 Purmo. Kaffeservering från och med kl. 17.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Länken för deltagande publiceras före tillfället på miljöförvaltningens ovan nämnda webbplats.

Utlåtanden och åsikter

Utlåtanden och åsikter om MKB-programmet bör skickas senast 10.6.2026 till registratur@lvv.fi eller per post till Tillstånds- och tillsynsverket, PB 20, 13035 LVV. Som referens uppges LVV-U/69009/2026.

Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/gasmossen-vindkraft-och-kraftledning-MKB inom en månad från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.

Mer information

Den projektansvarige: Gustav Nygård, Prokon Wind Energy Finland Oy, tfn 050 375 9422, G.Nygard@prokon.net

MKB-konsult: Petra Tallberg, Sitowise Oy, tfn 044 427 9616, petra.tallberg@sitowise.com

Kontaktmyndighet: Isla Hämaläinen, Tillstånds- och tillsynsverket, tfn 0295 256 125, isla.hamalainen@lvv.fi

Publicerad på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats 12.5.2026.

Tammerfors 12.5.2026



Kungörelse
12.5.2026
LVV-U/69009/2026

Tillstånds- och tillsynsverket

Postadress: PB 20, 13035 LVV

Telefon: 0295 254 000

registratur@lv.fi | lv.fi