



ASIA

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (LCP BAT) koskevien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämisestä.

HAKIJA / MÄÄRÄYKSEN KOHDE

Kokkolan Energia Oy
PL 165
67101 KOKKOLA

SELVITYKSEN KOHDE

Selvitys koskee Kokkolan kaupungissa Ykspihlajan satama- ja suurteollisuusalueella osoitteessa Voimalantie 17 (Rnro 272-43-1-13) sijaitsevan Kokkolan Energia Oy:n energiantuotantolaitoksen (ent. Kokkola Voima Oy) ympäristöluvan tarkistamistarvetta. Energiantuotantolaitos käsittää kiinteän polttoaineen polttolaitokset K1 (80 MW) ja K2 (18 MW).

Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut laitokselle ympäristölupapäätöksen 19.11.2007 (Dnro LSU-2004-Y-1146(111)).

Laitoksen toimintaan liittyvät myös seuraavat päätökset:

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.6.2015 (Dnro LSSAVI/5529/2014), eräiden lupamääräysten tarkistaminen

SELVITYKSEN PERUSTE

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 mom. nojalla. Ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 mom. mukaan ympäristölupaa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevia BAT-päätelmiä ja ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos luvassa on määräys ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista.

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 2 mom. mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan komissio on julkaissut päätöksen

päätelmistä. Komissio julkaisi suurten polttolaitostenparhaita käytettävissä olevia tekniikoita (LCP BAT) koskevat päätelmät 17.8.2017.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN SEKÄ ASIAN VIREILLETULO

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 mom. perusteella valvontaviranomainen arvioi onko ympäristölupaa tarkistettava ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 mom. perusteella. Selvitys on toimitettu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 15.2.2018.

KOKKOLAN ENERGIA OY:N SELVITYS LUVAN TARKISTAMISEN TARPEESTA

Kokkolan Energia Oy:n energiantuotantolaitoksen (ent. Kokkolan Voima Oy) toimintaa koskevat suurten polttolaitosten BAT-päätelmät (LCP BAT). Kokkolan Energia Oy toteaa selvityksessään, että voimalaitoksen ympäristölupa ei vastaa kaikkia LCP BAT-päätelmien vaatimuksia.

Kokkolan Energia Oy toteaa, että polttolaitos K1 on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä (Nro 118/2015/1) hyväksytty SUPO-asetuksen (936/2014) 7 §:n mukaiseen kaukolämpöjousto. Päätöksen mukaan polttolaitoksen K1 päästöraja-arvot ovat voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset 31.12.2022 saakka.

Kokkolan Energia Oy esittää, että se tulee jättämään ympäristöluvan tarkistamishakemuksen 31.12.2019 mennessä. Lupahakemuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja esittää tarkemman selvityksen, kuinka ympäristölupa ja toiminta vastaavat LCP BAT-päätelmiä.

ASIAN RATKAISU

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Kokkolan Energia Oy:n ympäristönsuojelulain 80 §:n 2 mom. mukaisen selvityksen ja on tehnyt ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 mom. mukaisen arvioinnin. ELY-keskus katsoo, että laitoksen toiminta ja voimassa oleva lupapäätös eivät kaikilta osin vastaa BAT-päätelmien (LCP BAT) vaatimuksia.

ELY-keskus määrää Kokkolan Energia Oy:n jättämään luvan tarkistamista koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2019 mennessä. Hakemus tulee tehdä ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 10 §:n mukaisesti.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kokkolan Energia Oy toteaa selvityksessään, että voimalaitoksen ympäristölupa ei vastaa kaikkia LCP BAT-päätelmien vaatimuksia. Luvan tarkistamista vaativat mm. savukaasupäästöjen raja-arvot sekä tarkkailuvaatimukset. Toiminnanharjoittaja ei ollut liittänyt selvitykseensä yksityiskohtaisempaa selvitystä, miten laitoksen toiminta ja lupa vastaavat LCP BAT-päätelmiä. Toiminnanharjoittaja esittää, että se tulee jättämään luvan tarkistamista koskevan hakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Esitetyn selvityksen perusteella ELY-keskus määrää ympäristönsuojelulain 80 §:n 3 mom. nojalla Kokkolan Energia Oy:n jättämään ympäristöluvan tarkistamista koskeva lupahakemus lupaviranomaiselle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 80 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 34 §

MUUTOKSENHAKU

Ympäristönsuojelulain 194 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja saa hakea oikaisua tähän päätökseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti.

Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala

Ylitarkastaja Risto Koljonen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös:

- Kokkolan Energia Oy

Tiedoksi:

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (kirjaamo.lansi@avi.fi)
- Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (kokkola@kokkola.fi)

Tämä asiakirja EPOELY/877/2016 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/877/2016 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Kentala Päivi 16.07.2018 10:49

Esittelijä Koljonen Risto 16.07.2018 10:07