



20.11.2025

KUNGÖRELSE OM BESKRIVNING AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) behandlas för den kontaktmyndighetens motiverade slutsatsen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller **miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivning) för Ilmatar Merikarvia Oy:s vindkraftsprojekt i Pyynevankangas.**

MKB-beskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ, projektområdets nuvarande tillstånd och helhetsbedömning av projektets sannolika betydande miljökonsekvenser samt om genomförandet av MKB-förfarandet. Myndigheter har möjlighet att lämna utlåtanden och medborgare samt sammanslutningar att framföra åsikter om MKB-beskrivningen.

I och med statens regionförvaltningsreform övergår uppgifter som gäller miljökonsekvensbedömningsförfarandet från NTM-centralerna till Tillstånds- och tillsynsverket, som från och med 1.1.2026 fortsätter som kontaktmyndighet i MKB-förfarandet.

Projektet och dess alternativ för genomförandet

Ilmatar Merikarvia Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Pyynevankangasområdet i Merikarvia. Förutom vindkraftverken byggs nödvändiga bygg- och servicevägar samt anslutningar till elnätet. Området ligger cirka 14 kilometer norr om Merikarvia kommuncentrum, mellan byarna Kasala och Kallträsk, gränsande till Kristinestads kommun och därmed Österbottens landskap. Projektområdet omfattar cirka 1400 ha.

Parallellt med MKB-förfarandet utarbetas en delgeneralplan för Pyynevankangas vindkraftsprojekt. Delgeneralplanen och MKB-förfarandet genomförs som separata förfaranden. Delgeneralplanen utarbetas som en rättsverkande generalplan enligt 77 a § i Lag om områdesanvändning, på basis av vilken bygglov för vindkraftverk kan beviljas på de områden som anvisats i planen.

I projektområdet planeras högst 8 vindkraftverk. Enheternas effekt är preliminärt 7–10 MW, vilket innebär att parkens totala kapacitet skulle vara cirka 56–80 MW. Tornhöjden planeras till högst 225 meter och bladlängden till högst 125 meter, vilket ger en totalhöjd på högst 350 meter.

I MKB-förfarandet granskas två alternativ för antalet vindkraftverk (VE1 och VE2). Vindkraftverken planeras anslutas till stamnätet antingen via Fingrids nya Arkkukallio elstation i Isojoki eller via Ilmatars egen Riskula elstation nordväst om projektområdet.

Alternativ som granskas:

- Alternativ VE0: Projektet genomförs inte.
- Alternativ VE1: Högst 8 vindkraftverk byggs på området i Pyynevankangas.
- Alternativ VE2: Högst 6 vindkraftverk byggs på området i Pyynevankangas.

För anslutning till stamnätet granskas två alternativ:

- Alternativ SVEA: Elöverföringen kommer att ske via jordkabel till transformatorstation i Ilmatar Merikarvia Oy:s projektområdet Kultakallio, varifrån den fortsätter via en 110 kV luftledning till Fingrid Oyjs nya Arkkukallio transformatorstation, huvudsakligen i samma kraftkorridor som den 110 kV-överföringsledning som planeras för vindkraftsprojekt av Korpi-Matti och Fingrid Oyjs 400 kV-överföringsledning Arkkukallio-Ulvila.
- Alternativ SVEB: Om Ilmatar Merikarvia Oy:s Kultakallio vindkraftprojekt inte förverkligas, elöverföringen att ske via jordkabel från längs riksväg 8 till Ilmatars egen Riskula elstation.

Kungörelsens publicering och framläggande av miljökonsekvensbeskrivningens

Kungörelsen publiceras 20.11.2025 på NTM-centralens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser/egentligafinland och är tillgänglig till 31.12.2025. Under perioden 1.1.–20.1.2026 finns kungörelsen på Tillstånds- och tillsynsmyndighetens webbplats www.lvv.fi/ > sv > Aktuellt. Ett meddelande om kungörelsen publiceras också på Sastmolas, Kristinestads och Storås webbplatser.

Miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor finns på (bara på finska)

www.ymparisto.fi/pyynevankankaan-tuulivoima-YVA

Under kungörelsetiden kan man bekanta sig med miljökonsekvensbeskrivningens finskspråkiga pappersversioner i Sastmola kommunhus (Kauppatie 40, 29900 Sastmola), Kristinestad stadhus (Aitakatu 1, 64100 Kristinestad) och Storå kommunhus (Teollisuustie 1, 64901 Storå).

Offentlig tillställning

Projektet och bedömningsbeskrivningen presenteras vid en offentlig tillställning som hålls **onsdagen den 3.12.2025 klo 17** i Merikarvia kommunhus, Kauppatie 40, Sastmola. Den offentliga tillställningen hålls huvudsakligen på finska

Projektet och bedömningsbeskrivningen presenteras också i en webbsändning (Teams) **onsdagen den 17.12.2025 klo 17**. Anmälan senast 10.12.2025 till inka.hirvonen@ilmatar.com
En länk för att delta skickas till de som har anmält sig innan evenemanget.

Avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter

Åsikter om MKB-beskrivning kan framföras och utlåtanden kan ges skriftligen tills den 20.1.2026. De ska skickas till adressen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi eller post: NTM-centralen i Egentliga Finland, PL 236, 20101 Åbo (referens VARELY/6659/2023) **tills den 31.12.2025. Från den 1.1.2026** de ska skickas till kirjaamo@lvv.fi eller registratur@lvv.fi eller post: Tillstånds- och tillsynsverket, PL 20, 13035 LVV. Tillstånds- och tillsynsverket beaktar de utlåtanden och åsikter som har skickats till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats publiceras senast 20.3.2026 på www.ymparisto.fi/pyynevankankaan-tuulivoima-YVA.

Mer information

Om projektet: Ilmatar Merikarvia Oy, Helena Arola, helena.arola@ilmatar.fi, tfn 040 8698695

MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Annukka Rajala, annukka.rajala@ramboll.fi, tfn 044 5665613

Om MKB-förfarandet: NTM-centralen i Egentliga Finland, Erika Liesegang, erika.liesegang@ely-keskus.fi, tfn 050 350 9861

Åbo den 20.11.2025

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND