

KUNGÖRELSE

Ärende

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Motiverade slutsats

NTM-centralen i Nyland har den 11.10.2024 gett en motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Ärendets diarienummer är UUDELY/2145/2023.

Den motiverade slutsatsen till Fingrid Abp gäller Fingrid Abp:s kraftledningsprojekt på 400 kilovolt från Puujaa i Hausjärvi till Andersböle elstation på gränsen mellan Sibbo och Borgå.

Den kraftledningsförbindelse som ska byggas är totalt cirka 58–66 kilometer lång, beroende på vilken av de alternativa kraftledningssträckningarna som väljs. Granskade kraftledningssträckningarna är belägna i följande kommuner: Hausjärvi, Hyvinge, Mäntsälä, Borgnäs, Sibbo och Borgå. Mellan Puujaa och Kalliomäki samt Soinila och Andersböle kan kraftledningen huvudsakligen dras parallellt med den nuvarande kraftledningen. Mellan Kalliomäki och Soinila går sträckningsalternativen huvudsakligen genom en ny terrängkorridor.

Projektet kan inte lämnas därhän, eftersom elöverföringen inte i framtiden kan skötas med dagens stamnät och redan beslutade nätinvesteringar utan menliga begränsningar i överföringskapaciteten eller äventyrande av driftsäkerheten.

Kungörelsens publiceringsdatum

11.10.2024

11.10.2024

Framläggande till påseende

Denna kungörelse och motiverade slutsats hålls offentligt tillgängliga under perioden 11.10.–11.11.2024 på NTM-centralens webbplats på www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland och www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame. Meddelande om kungörelsen kommer att skickas till Hausjärvi, Mäntsälä, Borgnäs och Sibbo kommuner och Hyvinge och Borgå städer för publicering på deras hemsidor.

Mer information

Överinspektör Annukka Engström, tel. +358 295 021 112
e-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi