

YVA-kuulutus

Murto-perä-Pysäys-perä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke, Pyhäjärvi, Haapajärvi

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeen kuvaus

Hanke koskee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Pyhäjärven Murto-perälle suunniteltavan sähköaseman ja Haapajärven Pysäys-perän sähköaseman välille. Tutkittavia voimajohtoreittejä on yhteensä noin 83 kilometriä, joista 38 kilometriä sijoittuu uuteen maastokäytävään ja 45 kilometriä nykyisten voimajohtojen rinnalle. Rakennettavan voimajohdon pituus tulee olemaan noin 43–47 kilometriä valittujen vaihtoehtojen mukaisesti. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan johtoalueen leveys on noin 62 metriä. Nykyisen johdon rinnalle sijoituessaan johtoalue levenee noin 34–40 metriä.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

Reittiosuus Murto-perä-Kaakkuri eteläinen vaihtoehto

Reitti (A-B) kulkee Murto-perältä ensin noin 3,5 kilometrin matkalta nykyisen Vuolijoki-Ruotanen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalla sen itäpuolella. Tämän jälkeen voimajohto (B-C) suuntautuu Pyhäjärven Olkkosesta luoteeseen nykyisen Haapajärvi-Ruotanen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sen eteläpuolelle noin 6,8 kilometrin matkalta Pyhäjoen itäpuolella sijaitsevalle Kaakkurin alueelle saakka. Eteläisen reitin pituus on yhteensä noin 10,4 kilometriä.

Reittiosuus Murto-perä-Kaakkuri pohjoinen vaihtoehto

Reitti (A-C) kulkee Murto-perältä ensin lyhyen matkaa pohjoiseen ja sen jälkeen Pahanmaanevalta länteen Kaakkuriin asti noin 7,5 kilometrin matkalta.

Reittiosuus Kaakkuri-Lahdenperä

Reitti (C-D) kulkee Kaakkurin alueelta ensin noin 2,5 kilometrin matkalta luoteeseen ja sitten länteen-lounaaseen hieman alle 7 kilometrin matkalta Sydänmaanahonkankaan alueelle. Osuuden tässä osassa suunniteltu voimajohto sijoittuu nykyisen Haapajärvi-Ruotanen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Sydänmaanahonkankaan alueelta (D-E) suunniteltu voimajohto sijoittuu ensin noin 650 metrin matkalta Haapajärvi-Ruotanen sekä Pyhäjärvi-Haapajärvi 110 kilovoltin voimajohtojen rinnalle. Vittoudennevantien itäpuolelta Haapajärven Tienhaaran alueelle asti suunnitellun voimajohdon rinnalle sijoittuu edellä mainittujen lisäksi myös suunnitteilla oleva Murtomäki 2 tuulivoimahankkeen voimajohto, joka on suunniteltu toteutettavaksi joko 110 tai 400 kilovoltin voimajohtona.

Veivarinperäntien itäpuolella (E-F) Pyhäjärvi–Haapajärvi 110 kilovoltin voimajohto erkanee noin kilometrin matkalta Haapajärvi–Ruotanen voimajohdosta, jonka rinnalle suunniteltu voimajohto sijoittuu. Viimeisen noin 1,5 kilometrin matkalta (F-G) ennen Lahdenperän suunnittelualuetta suunniteltu voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Reitti osuuden Kaakkuri–Lahdenperä pituus on noin 21 kilometriä.

Reittiosuus Lahdenperä–Pysäysperä eteläinen vaihtoehto

Reitti (G-H) suuntautuu Lahdenperän suunnittelualueelta ensin noin 8,7 kilometrin matkalta länteen sekä nykyisten Pyhäjärvi–Haapajärvi ja Haapajärvi–Ruotanen 110 kilovoltin voimajohtojen että suunnitteilla olevien Pysäysperä–Murtomäki 2 110 kilovoltin ja Pysäysperä Itämäki 400 kilovoltin voimajohtojen rinnalle. Vesaniemen läheisyydessä (H-I) suunniteltu voimajohto suuntautuu luoteeseen suunnitteilla olevien Pysäysperä–Itämäki 400 kilovoltin ja Pysäysperä–Murtomäki 2 110 kilovoltin voimajohtojen rinnalle noin 6,5 kilometrin matkalta Pysäysperän suunnittelualueelle asti. Vaihtoehdon pituus on noin 15 kilometriä.

Reittiosuus Lahdenperä–Pysäysperä keskimmäinen vaihtoehto

Keskimmäinen vaihtoehto (G-I/E) sijoittuu uuteen maastokäytävään ja suuntautuu Lahdenperän suunnittelualueelta länteen-luoteeseen Pennastenrämeeen pohjoispuolelta Juurikkanevan kautta Vähäperälle ja edelleen Pysäysperän suunnittelulle sähköasemalle asti. Vaihtoehdon pituus on hieman alle 14 kilometriä.

Reittiosuus Lahdenperä–Pysäysperä pohjoinen vaihtoehto

Pohjoinen vaihtoehto (G-I/P) sijoittuu uuteen maastokäytävään ja suuntautuu Lahdenperän suunnittelualueelta ensin jyrkästi luoteeseen Heininevalle asti noin 8,4 kilometrin matkalta. Tämän jälkeen suunniteltu voimajohto suuntautuu noin 6,9 kilometrin matkalta länteen Mustikkaperän kautta Pysäysperän suunnittelualueelle. Vaihtoehdon pituus on hieman yli 15 kilometriä.

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 26.10.2026–25.11.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/murtopera-pysayspera-voimajohto-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukiolojen puitteissa:

- Pyhäjärven kaupungintalo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi
- Pyhäjärven kirjasto, Laitisentie 6, 86800 Pyhäsalmi
- Haapajärven kaupungintalo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

- Haapajärven kirjasto, Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 12.11.2026 kello 17.30–19.30 Haapajärven kaupungin valtuustosalissa (Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.00 alkaen. Tilaisuuteen **ei voi** osallistua etäyhteydellä.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 25.11.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/41187/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/murtopera-pysayspera-voimajohto-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Maria Arola, Fingrid Oyj, p. 030 395 5000, maria.arola@fingrid.fi

YVA-konsultti: Jussi-Pekka Manner, Sweco Finland Oy, p. 040 525 7063, jussi-pekka.manner@sweco.fi

Yhteysviranomainen: Milja Mehtonen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 135, milja.mehtonen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 26.10.2026.

Jyväskylä 22.10.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihte: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi