



NIINIMÄEN TUULIVOIMAHANKE, HATTULA, HÄMEENLINNA, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Myrsky Energia Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Hattulan kuntaan suunnitella olevasta Niinimäen tuulivoimahankkeesta. Hankealue sijaitsee Hattulan kunnan lounaisosassa, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnanrajan läheisyydessä noin 12 kilometrin päässä Parolasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalan rakentamista, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä. Hankealueelle rakennetaan myös sähköasema. Tuulivoima-alueen hankealue kattaa noin 1032 hehtaarin laajuisen alan.

Tuulivoima-alueen sähköliityntä on tarkoitus toteuttaa 110 kV:n ilmajohtona tai maakaapelina. Sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot kulkevat Hattulan kunnan lisäksi Hämeenlinnan kaupungin alueella. Kaikki liittyvät sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot liittyvät paikallisverkkoyhtiö Elenian verkkoon eri sijainneilla Hämeenlinnan rengasverkkoa.

YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan Myrsky Energia Oy:n suunnitelma siitä, mitä ja miten hankkeen vaikutuksia ja vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja (VE):

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Toteutetaan enintään 12 tuulivoimalan hanke.

VE2: Toteutetaan enintään 9 tuulivoimalan hanke.

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron osalta tarkastellaan seuraavia reittivaihtoehtoja (SVE):

SVE1: 110 kV:n ilmajohtoyhteys Moreenin sähköasemalle, pituus 15,4 km.

SVE2: 110 kV:n maakaapeliyhteys Hämeenlinnan rengasverkon luoteiskulmaan yhdystien 2855 eteläpuolelle, pituus 13,1 km.

SVE3: 110 kV:n ilmajohtoyhteys Hämeenlinnan rengasverkon pohjoisosaan Hirvilammentien varteen, pituus 12,8 km.

SVE4: 10 kV:n ilmajohtoyhteys Hämeenlinnan rengasverkon pohjoisosaan Hirvilammentien varteen, pituus 13,1 km.

NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus pidetään nähtävillä **28.3.–30.4.2024** Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla [Kuulutukset](#) -osiossa. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama lausunto julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/niinimaen-tuulivoima-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös Hattulan kunnanvirastossa (Pappilanniementie 9, 13880 Hattula), Hattulan kirjastossa (Kauppatie 3, 13720 Parola), Hämeenlinnan kaupungintalon palvelupiste Kastellissa (Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna) ja Rengon kirjastossa (Rengonraitti 7, 14300 Hämeenlinna) toimipaikkojen aukioloaikojen puitteissa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja kaavoitusta koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina **11.4.2024 kello 17.30–19.30 Hattulan kirjastossa** (Kauppatie 3, 13720 Parola).

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu 17 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna kuulutusaikana ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan diaarinumero HAMELY/483/2023.

LISÄTIETOJA

Ilkka Oikarinen, Myrsky Energia Oy (hankkeesta vastaava), puh. 044 508 1981, ilkka.oikarinen@myrsky.fi

Masi Mailammi, Ecobio Oy (YVA-konsultti), puh. 020 756 2300, masi.mailammi@ecobio.fi

Mea Kiuru, Ecobio Oy (YVA-konsultti), puh. 020 765 6147, mea.kiuru@ecobio.fi

Johanna Flood, Hämeen ELY-keskus (yhteysviranomainen), puh. 0295 025 019, johanna.flood@ely-keskus.fi

Lahdessa 25.3.2024

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS