



Kuulutus Laulurämeen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kiuruvesi ja Pyhäjärvi)

Winda Energy (myöhemmin hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskukselle (myöhemmin ELY) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien alueelle suunniteltua tuulivoimahanketta. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuiston alueesta (hankealue) ja tarkasteltavasta sähkönsiirtoreitistä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta.

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Winda Energy Oy suunnittelee Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueelle Laulurämeen tuulivoimapuistoa. Laulurämeen hankealueen laajuus on noin 16 km². Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alu-eelle suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 320 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti Kiuruveden kaupungin alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Pyhäjärven kaupungin alueen kaavaprosessi etenee YVA-menettelystä ja Kiuruveden kaavaprosessista eriyvällä aikataululla, joka tarkentuu vuoden 2022 aikana.

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto VE1: 21 tuulivoimalaa Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien alueella

Vaihtoehto VE2: 11 tuulivoimalaa Kiuruveden kaupungin alueella

Vaihtoehto VE3: 10 tuulivoimalaa Pyhäjärven kaupungin alueella

Sähkönsiirron vaihtoehto 1 (SVE1)

Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 21–22 km pituinen 110 kV voimajohto Savon Voiman sähköaseman kautta Savon Voiman 110 kV voimajohtoon Puolakan sähköaseman kautta (Kuva 3-3). Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa (1a ja 1b). Puolakan sähköasema sijaitsee noin 0,5 kilometrin päässä Kiuruveden keskustaajaman pohjoispuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehto 2 (SVE2)

Valtakunnan verkkoon liittyminen toteutetaan rakentamalla hankealueelta noin 16 km pituinen 110 kV voimajohto Murtomäelle, josta yhteys Elenian 110 kV voimajohtoon (Kuva 3-3). Voimajohdon rakentamiselle on esitetty kaksi toteutusvaihtoehtoa (2a ja 2b) ja voimajohtoon liittyminen vaatii uuden sähköaseman rakentamisen. Murtomäelle rakennettava sähköasema sijaitsisi noin 16 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajaman koillispuolella ja noin 21 kilometrin päässä Kiuruveden

3.5.2022

POSELY/3569/2021

keskustajaajan luoteispuolella.

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/laulurametuulivoimaYVA. Tämän lisäksi arviointiohjelma on nähtävillä 3.5.-2.6.2022 Kiuruveden kaupungintalon ilmoitustaululla (Harjukatu 2) sekä Pyhäjärven kaupungintalolla, teknisen toimiston ilmoitustaululla (Ollintie 26) em. virastojen aukioloaikoina.

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena **2.6.2022** mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 1.7.2022 mennessä osoitteisiin www.ymparisto.fi/laulurametuulivoimaYVA sekä Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio.

Yleisötilaisuus

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa **25.5. klo 17 – 19**. Paikkana toimii **Kiuruveden kirjasto- ja kulttuuritalon juhla- ja näyttelytila (Lähteentie 10 A 74700 KIURUVESI)**. Koronatilanteen johdosta tilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena ja tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkossa TEAMS-yhteydellä. Ks. lisätiedot www.ymparisto.fi/laulurametuulivoimaYVA

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä

Hankkeesta vastaavan puolesta Oscar Lindblom, Winda Energy, +358 40 166 2227 oscar.lindblom@winda.fi tai YVA-konsultilta Ulla Lehtinen, Ramboll, +358 40 558 3585 ulla.lehtinen@ramboll.fi

Lisätietoja yhteysviranomaisen puolesta asiassa antaa Laura Puoskari, Pohjois-Savon ELY-keskus, laura.puoskari@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 408

Kuopiossa 3.5.2022
Pohjois-Savon ELY-keskus