

Kuulutus arviointiselostuksesta ja yleistiedoksianto Natura-arviointien nähtävilläolosta

Seinäjoki-Hirvisuo (Kokkola) 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke (Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kauhava, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy, Kokkola)

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (arviointiselostuksen) ja luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja hankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden merkittävyydestä.

Hankkeen kuvaus

Hanke koskee 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista kahdeksan kunnan alueelle (Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kauhava, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Kruunupyy ja Kokkola) Seinäjoen ja Kokkolan Hirvisuon sähköasemien välille. Suunniteltu voimajohto on toteutuessaan noin 116 kilometriä ja se sijoittuu pääosin nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin yhteyden paikalle. Täysin uuteen maastokäytävään voimajohto rakennetaan vain asutuksen ja voimajohdon teknisten vaatimusten huomioimiseksi.

YVA-menettelyssä arvioidut vaihtoehdot

Reittiosuus Seinäjoki-Skrottmossen (A-B): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu pääosin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Nykyinen voimajohto puretaan pois uuden voimajohdon rakentamisen aikana. Kahdessa kohtaa reittiä on suunniteltu mahdollista asutuksen kiertoa, missä voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Munakan alueella on kolme teknistä vaihtoehtoa, joissa yhdessä voimajohto sijoittuu nykyisen paikalle (Munakka 1) ja kahdessa muussa uuteen maastokäytävään noin yhden kilometrin (Munakka 2) tai noin neljän kilometrin (Munakka 3) matkalta. Reittiosuuden kokonaispituus on noin 100 kilometriä.

Reittiosuus Skrottmossen-Svartsjö (B-C): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle ja Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Reittiosuuden pituus on noin viisi kilometriä.

Reittiosuus Svartsjö-Ön (C-E): sisältää kaksi poikkileikkausväliä, Svartsjö-Honkas (C-D) ja Honkas-Ön (D-E), joilla on kaksi teknistä vaihtoehtoa. Teknisessä vaihtoehdossa Kruunupyy 1 (C-E1) nykyinen 400+110 kilovoltin voimajohto pysyy ennallaan ja uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu sen itäpuolelle levenevään maastokäytävään välillä Svartsjö-Honkas (C-D) ja asutusta väistäen uuteen maastokäytävään välillä Honkas-Ön (D-E). Uudessa maastokäytävässä suunniteltu voimajohto kiertää asutusta. Teknisessä vaihtoehdossa Kruunupyy 2 (C-E2) nykyinen 400+110 kilovoltin voimajohto pysyy ennallaan ja uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu sen länsipuolelle levenevään maastokäytävään molemmilla poikkileikkausväleillä Svartsjöstä Öniin (C-D-E). Reittiosuuden pituus on viidestä kuuteen kilometriä teknisestä vaihtoehdosta riippuen.

Reittiosuus Ön-Norrvik (E-F): 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle alustavan teknisen suunnittelun perusteella vapaasti seisovaan yhteispylvääseen nykyisten Hirvisuo-Wisaforest A ja B 110 kilovoltin voimajohtojen ja Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon väliin. Reittiosuuden pituus on noin kolme kilometriä.

Reittiosuus Norrvik-Hirvisuo (F-G): sisältää kaksi teknistä vaihtoehtoa, Hirvineva 1 (F-G1) ja Hirvineva 2 (F-G2). Vaihtoehdossa Hirvineva 1 suunnitellun voimajohtoyhteyden 400 ja 110 kilovoltin voimajohdot kytkeytyvät suunnittelualueelle eri reittiä: 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle Tuovila-Hirvisuo 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja uusi 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu nykyisten Hirvisuo-Wisaforest A ja B 110 kilovoltin voimajohtojen rinnalle ja lyhyelti uuteen maastokäytävään. Vaihtoehdossa Hirvineva 2 nykyiset voimajohdot Hirvisuo-Wisaforest A ja B pysyvät ennallaan ja suunniteltu Seinäjoki-Hirvisuo 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu yhteispylväisiin nykyisen Seinäjoki-Hirvisuo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Reittiosuuden pituus on noin kolme kilometriä.

Natura-arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi alueille Laajalahti (SAC/SPA, FI1000004) ja Ähtävänjoki (SAC, FI0800110). Natura-arvioinnit on arviointiselostuksen liitteenä.

Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arviointi nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 16.9.2026–13.11.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arvioinnit julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-voimajohto-YVA.

Arviointiselostukseen ja Natura-arviointeihin voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukiolojen puitteissa:

- Kokkolan kaupunki, asiakaspalvelu, Virkakuja 5, 67100 Kokkola
- Kruunupyyn kunta, kunnantalo, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyyn
- Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksen puistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy
- Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, 68911 Pedersören kunta
- Kauhavan kaupungintalo, Helakaari 10, 62200 Kauhava
- Alahärmän kirjasto, Yliviitalantie 1 A, 62300 Härmä
- Ylihärmän kirjasto, Päämajantie 18, 62375 Ylihärmä
- Seinäjoen kaupungintalon infopiste, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
- Ilmajoen kunnanvirasto, tekninen osasto, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki
- Kulttuuri- ja yrityskeskus Vanhan Paukun info- ja asiointipiste, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään maanantaina 28.9.2026 kello 18-20 Kruunupyyn kansanopiston juhlasalissa (Torgarentie 4, 68500 Kruunupyy) sekä tiistaina 29.9.2026 kello 18-20 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa (Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki). Tilaisuuksissa on kahvitarjoilut kello 17.30 alkaen.

Lausunnot ja mielipiteet

Arviointiselostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.11.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/22113/2026. Natura 2000 -alueiden haltijat voivat esittää luonnonsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdystä Natura-arvioinnista. Mikäli kyseessä on Natura 2000 -alueen haltijan lausunto, pyydetään tämä mainitsemaan lausunnon otsikossa.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä annetut lausunnot arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinneista ovat nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/fingrid-seinajoki-hirvisuo-voimajohto-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Maria Arola, Fingrid Oyj, p. 030 395 5562, maria.arola@fingrid.fi,
Tiina Koivunen, Fingrid Oyj, p. 030 395 5356, tiina.koivunen@fingrid.fi

YVA-konsultti: Ella Kilpeläinen, AFRY Finland Oy, p. 050 435 6507,
ella.kilpelainen@afry.com

Yhteysviranomainen: Isla Hämäläinen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 256 125,
isla.hamalainen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 16.9.2026.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisen Natura-arviointia koskevan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Tampere 16.9.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihe: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi