

Kungörelse om miljökonsekvensbeskrivning

Lehmikeidas vindkraftsprojekt, Storå

CPC Lehmikeidas Oy har till kontaktmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning enligt MKB-lagen (252/2017) och en Naturabedömning enligt 35 § i naturvårdslagen (9/2023). Bedömningsbeskrivningen är en handling som utarbetats av den projektansvarige om projektets miljökonsekvenser och deras betydelse.

Beskrivning av projektet

Projektområdet för Lehmikeidas vindkraftspark ligger i Storå kommuns område, ungefär 10 kilometer nordväst om Storå centrum. I området som är cirka 880 hektar planerar man att bygga högst 13 vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är högst 280 meter och enhetseffekten är 6–10 MW. Avsikten är att den externa elöverföringen i projektet ska dras från projektområdet till Arkkukallio elstation söder om byn Kärjenkoski. En ny 110 kV:s luftledning anläggs i huvudsak i en ny ledningskorridor.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

ALT0: Projektet genomförs inte.

ALT1: I området byggs högst 13 vindkraftverk med en total höjd på 280 meter, enhetseffekten 6–10 MW och en totaleffekt på högst 130 MW.

ALT2: I området byggs 10 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 meter, enhetseffekten 6–10 MW och en totaleffekt på högst 100 MW.

Elöverföring

SVE1: I elöverföringsalternativ SVE1 överförs elektriciteten från projektets interna elstation i en 5,8 km lång 110 kV:s luftledning till Arkkukallio elstation, som ligger väster om projektområdet.

SVE2: I elöverföringsalternativ SVE2 överförs elektriciteten från projektets interna elstation i en 6,4 km lång 110 kV:s luftledning till Arkkukallio elstation, som ligger väster om projektområdet.

SVE3: I elöverföringsalternativ SVE3 överförs elektriciteten från projektets interna elstation i en 4 km lång 110 kV:s luftledning till den planerade 110 kV kraftledningen i Surmankeidas söder om projektområdet och ansluts där med en avgreningsanslutning. Den gemensamma ledningen ansluter till Arkkukallio elstation.

Naturabedömning

I samband med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en bedömning enligt 35 § i naturvårdslagen gjorts upp för Natura 2000-området Hanhikeidas (FI0800026 SAC/SPA). Naturabedömningen finns som bilaga till bedömningsbeskrivningen.

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende

Kungörelsen hålls framlagd till påseende 6.8–5.10.2026 på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats på adress www.lvv.fi/kungorelser-och-offentliga-delgivningar. Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen publiceras elektroniskt på miljöförvaltningens webbplats: www.miljo.fi/lehmikeidasvindkraftMKB

Under denna tid kan man också stifta bekantskap med miljökonsekvensprogrammet på följande platser under verksamhetsställets öppethållningstider:

- Storå kommunkansli (Teollisuustie 1 A, 64900 Storå)
- Kristinestads servicepunkt (Sjögatan 47, 64100 Kristinestad)

Informationsmöte

Ett informationsmöte om bedömningsbeskrivningen och planen ordnas för allmänheten onsdag 9.9.2026 kl. 18-20 i Vanhankylän nuorisoseuras UF-lokal (Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Storå). Kaffeservering från och med kl. 17.30. Man kan också delta elektroniskt i informationsmötet. Länken för deltagande publiceras före tillfället på miljöförvaltningens ovan nämnda webbplats.

Utlåtanden och åsikter

Utlåtanden och åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen bör skickas senast **5.10.2026** till adress registratur@lvv.fi eller per post till adress Tillstånds- och tillsynsverket, PB 20, 13035 LVV. Som referens uppges LVV-U/22981/2026. Innehavare av Natura 2000-områden kan enligt 35 § 2 mom. i naturvårdslagen ge utlåtande om Naturabedömningarna. Om det är frågan om ett utlåtande från en innehavare av ett Natura 2000-område, vänligen nämn detta i utlåtandets rubrik.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser samt inlämnade utlåtanden om bedömningsbeskrivningen och Naturabedömningen finns framlagda till påseende på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/lehmikeidasvindkraftMKB inom två månader från att tiden för att ge utlåtanden och framföra åsikter har gått ut.

Mer information

Den projektansvarige: CPC Lehmikeidas Oy, Erik Trast, etrast@cpc-germania.com, tfn 050 530 3705

Kungörelse

6.8.2026

LVV-U/22981/2026

Offentlig

MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Johanna Korkiakoski, fornamn.efternamn@ramboll.fi,
tfn 040 867 3936

Kontaktmyndighet: Tillstånds- och tillsynsverket, Elina Paulus, fornamn.efternamn@lvv.fi,
tfn 0295 254 006

Publicerad på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats 6.8.2026.

Tammerfors 6.8.2026

Tillstånds- och tillsynsverket

Postadress: PB 20, 13035 LVV

Telefonväxel 0295 254 000

registratur@lvv.fi | lvv.fi