Lupa- ja valvontavirasto

Kuulutus
26.11.2026
LVV-U/131322/2026
Julkinen

YVA-kuulutus

FIN04 datakeskuskampus (Kouvola)

atNorth Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeen kuvaus

atNorth Oy suunnittelee FIN04-nimistä datakeskuskokonaisuutta Ummeljoelle ja Myllykoskelle Kouvolaan. Hanke koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta (A, B ja C), jotka sijaitsevat Kymijoen varrella joen molemmin puolin. Datakeskuskokonaisuudet FIN04A ja FIN04C sijaitsevat Ummeljoella Kymijoen länsirannalla Ratostien itäpuolella, Lossitien molemmin puolin. Datakeskuskokonaisuus FIN04B sijaitsee Kymijoen itärannalla, Myllykosken teollisuusalueella. Hankealueen koko on yhteensä noin 65 hehtaaria.

Hankkeessa rakennetaan kolme erillistä datakeskuskokonaisuutta. Kukin kokonaisuus käsittää yhden tai useamman datakeskusrakennuksen sekä niiden toiminnan edellyttämät tekniset järjestelmät, energiainfrastruktuurin, varavoimajärjestelmät, piha-alueet, huolto- ja pelastustiet sekä muut oheistoiminnot.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Kouvolan Ummeljoelle toteutetaan varavoima datakeskuskokonaisuuden FIN04A:n vaiheelle 1. Vaihtoehtoon sisältyy 1 datakeskusrakennus ja FIN04A hankealueen pinta-ala on 21,4 hehtaaria. Varavoiman polttoaineteho on yhteensä 134 MW.

VE1: VE0:n lisäksi Kouvolan Ummeljoelle toteutetaan varavoima datakeskuskokonaisuuksien FIN04A:n vaiheelle 2 (kolme datakeskusrakennusta) ja 3 (yksi datakeskusrakennus), FIN04B:n vaiheelle 1 (kaksi datakeskusrakennusta) ja FIN04C:n vaiheille 1 (yksi datakeskusrakennus) ja 2 (yksi datakeskusrakennus). Vaihtoehtoon sisältyy yhteensä yhdeksän datakeskusrakennusta ja koko kampusalueen pinta-ala on yhteensä 65,3 hehtaaria. Varavoiman polttoaineteho on yhteensä 1 321 MW.

VE2: VE1:n lisäksi Kouvolan Myllykoskelle toteutetaan varavoima datakeskuskokonaisuuden FIN04B:n vaiheelle 2 (vähintään yksi datakeskusrakennus) ja Kouvolan Ummeljoelle toteutetaan varavoima datakeskuskokonaisuuden FIN04C:n vaiheelle 3 (vähintään yksi datakeskusrakennus). Vaihtoehtoon sisältyy vähintään 10 datakeskusrakennusta ja koko kampusalueen pinta-ala on yhteensä 65,3 hehtaaria. Varavoiman polttoaineteho on yhteensä 1 732 MW.

Lupa- ja valvontavirasto

Kuulutus
26.11.2026
LVV-U/131322/2026
Julkinen

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 26.11.2026–28.12.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/atnorth-fin04-datakeskuskampus-YVA.

YVA-ohjelmaan voi tutustua tänä aikana myös toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

- Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, 45100 Kouvola
- Kouvolan pääkirjasto, Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola
- Myllykosken kirjasto, Paperitehtaantie 10, 46800 Myllykoski

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 8.12.2026 kello 17.00–19.00 Myllykosken seuratalolla (Myllykoskentie 7, Myllykoski). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 28.12.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/131322/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/atnorth-fin04-datakeskuskampus-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Minna Kannonkerä, atNorth Oy, p. 040 762 2621, etunimi.sukunimi@atnorth.com

YVA-konsultti: Minna Miettinen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, p. 040 748 4020, etunimi.sukunimi@ains.fi

Yhteysviranomainen: Airi Määttä, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 977, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 26.11.2026.

Lupa- ja valvontavirasto

Kuulutus
26.11.2026
LVV-U/131322/2026
Julkinen

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihde: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi