Selitteet

- Hankealueen raja
- Suunnitellut rakennukset
- Kulkuväylä/tie
- Pysäköintialue
- Betonikiveys
- Nurmialue
- Kuivan paikan niitty, perhosniityt, puut ja pensaat
  - *Puulajit puistomaisissa ympäristöissä: kotipihlaja (Sorbus aucuparia), lähäpihvuorimänty (Pinus mugo 'Pumilio'), tuhka (Microbiota decussata), Pensasseimi (Pinus pumila).*
  - *Pensaat puistomaisissa ympäristöissä: koivuangervo (Spiraea betulifolia), ruusuangervo (Spiraea japonica 'Froebelii'), verhoangervo (Spiraea beauverdiana 'LUMIKKO'), lamohanukka (Ribes glandulosum).*
  - *Puulajit ajoteiden varreltu: pylväshaapa (Populus tremula 'Erecta').*
- Tuoreen tai kostean paikan niitty, perhosniityt, puut ja pensaat
- Kostean paikan niitty
  - *Sarat, kaislat, virnat, rantakukka (Lythrum salicaria), suokelttakukka (Caltha palustris) ja keltaluojensemikka (Iris pseudacorus).*
- Sora
- Rakentamiselta suojattava luontoalue
- Suojavyöhyke/kosteikko
- Hulevesiallas
- Olemassa oleva ja säilytettävä rakennus
- Pääsisäänkäynti alueelle ajoneuvoille (aidattu)
- Pääsisäänkäynti rakennukseen. Sisäänkäynti maantasossa.

Huom:

- Viittaa piirustukseen FIN1-DCZZ-ARP-STE-00-DR-A-1100 kaavamääräysten osalta.
- Suunnitelmaa tarkennetaan seuraavissa vaiheissa.
- Maisemointi tulee noudattaa QTS:n Fyysisen turvallisuuden Suunnitteluperiaatteita. Erityisiä suosituksia ovat:
  1. Maisemoilla ei saa muodostaa piilopa alueetle.
  2. Kasvillisuudella ei saa peittää oleellisia näkymiä rakennuksista ympäristöön.
  3. Puiden latvuskorkeus on rajattava alle kolmeen metriin.
  4. Matalien pensaiden ja pensaikkojen kasvu tulee rajoittaa alle 0,5 metriin.
  5. Rakennuksen ympäriltä tulee säilyttää vähintään 6 metrin avoin alue. Aidan ympärys on pidettävä avoimena mdemmin puolien vähintään 3 metrin levyisenä alueen valvottavuuden vuoksi.

1 Alueen alustava maisemointisuunnitelma | Site - Proposed Plan Overall - External Finish Types Plan VE1
1 : 2000

LIITE 02
Alueen alustava maisemointi-suunnitelma