

FINLAND TANK STORAGE OY KALLIOVARASTO / TARKKAILUOHJELMA

Kohde	Taajuus				
	Viikoittain	Kuukausittain	2 kertaa vuodessa	Vuosittain	Huom.
Käyttötarkkailu					
Öljyn erotuskaivo ja viivästyssäiliö	Tarkkailukierros vähintään kerran viikossa. Tarkastetaan silmä-määräisesti onko veden pinnalla öljyä. Tarkistetaan viivästyssäiliön pinta		Testaan öljyn ilmaisimen toiminta.	Öljyn erottimen tyhjennys (tai valmistajan ohjeistuksen niin vaatiessa useammin) Ilmoitetaan analyysitulokset valvovalle viranomaiselle.	Kaikista tarkastuksista ja huolloista pidetään päiväkirjaa. Määräaikaishuollot valmistajan ohjeiden mukaan
Kalliovarasto	Tarkistetaan kalliovaraston pinta		Kalliovaraston rajapintamittaus tarkastetaan vertaamalla sen näyttämää käsimittaukseen		
Pohjavedet		Mitataan pohjaveden pintojen korkeus neljästä havaintoputkesta			
Päästötarkkailu					
Öljyn erotuskaivo		Otetaan vesinäytteet erottimen jälkeisestä kaivosta.			
Päästöt ilmaan				Arvioidaan laskennallisesti	

				toiminnasta aiheutuvat VOC-päästöt	
Vaikutustarkkailu					
Pohjavedet			Otetaan pohjavesinäytteet neljästä havaintoputkesta		
Merialue				Yhtiö osallistuu Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailuun erillisten suunnitelmien mukaisesti	
Ympäristömelu				Yhtiö osallistu Porin sataman ympäristömeluselvityksiin	