



4.4.2019

## ASIA

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain tai ympäristönsuojelulain säännösten vuoksi sekä ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämistä koskeva ratkaisu.

## LUVANVARAINEN LAITOS

Pori Energia Oy, Tiilimäen lämpökeskus, PL 9, 28101 Pori, käyntiosoite: Maamiehenkatu 4, 28500 Pori

## VIREILLETULO

Pori Energia Oy ei toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 80 § mukaista selvitystä luvan tarkistamisen tarpeesta 17.8.2017 julkaistujen suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien johdosta, koska 6.3.2018 tehdyn ilmoituksen mukaan toiminta ei vastaa päätelmiä. Vuoden 2018 aikana toiminnanharjoittaja tarkasteli vaihtoehtoja laitoksen käytön osalta ja 20.2.2019 lähettämässään muutosilmoituksessa esitti, että lämpökeskuksen kevytpolttoöljykattila A1 (38,5 MW) poistetaan käytöstä vuoden 2019 aikana. Kokoluokkamuuutoksen johdosta laitos siirtyy rekisteröitäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

## TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 80 § perusteella ELY-keskuksen tulee selvityksen perusteella tehdä arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta.

Jos lupaa ei ole tarpeen tarkistaa, valvontaviranomainen antaa tätä koskevan arvionsa toiminnanharjoittajalle ja tarkistamisasian käsittely päättyy. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle.

## SELVITYSVELVOLLISUUS JA YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARVE

Energiantuotantolaitosten toiminnot ovat luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain liitteen 1 nojalla. Ympäristölupa on tarkistettava ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, jos se ei vastaa voimassa olevia direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä eikä ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Toiminnanharjoittajan on 80 §:n 2 momentin mukaan toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen tai tehtävä ilmoitus, että lupa ei vastaa päätelmiä.

Komissio on antanut täytäntöönpanopäätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta koskien suuria polttolaitoksia. Päätös on julkaistu 17.8.2017. Toimialan tuotantolaitosten toiminnan harjoittajien oli toimitettava selvitys voimassa olevan ympäristöluvan vastaavuudesta päätelmien kanssa viimeistään 17.2.2018.

### **Toimintaa koskevat luvat**

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt 19.8.2003 lämpökeskukselle ympäristölupapäätöksen 53 YLO (Dnro LOS-2003-Y-64-111). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 31.12.2015 lämpökeskuksen toiminnalle ympäristöluvan 365/2015/1 (Dnro ESAVI/8810/2014) ympäristölupvan lupamääräysten tarkistamisesta.

## **SELVITYS YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARPEESTA**

### **Luvan saajan käsitys luvan tarkistamisen tarpeesta**

Toiminnanharjoittaja ilmoitti sähköpostitse 6.3.2018, että Pori Energia Oy, Tiilimäen lämpökeskuksen ympäristölupa ei vastaa julkaistuja suurten polttolaitosten BAT-päätelmiä. Tämän jälkeen vuoden 2018 aikana toiminnanharjoittaja tarkasteli vaihtoehtoja lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen jättämisen ja laitoksen kokoluokan pienentämisen osalta. Lopulta 19.10.2018 Pori Energia Oy ilmoitti, että he tulevat poistamaan yhden kattilan toiminnasta. Asiaa koskeva muutosilmoitus toimitettiin ELY-keskukselle 20.2.2019. Muutoksen johdosta kattilalaitoksen koko laskee alle direktiivilaitoskokoluokan ja LCP BAT-päätelmät eivät koske toimintaa.

## **ASIAN RATKAISU**

**ELY-keskus katsoo, että Pori Energia Oy, Tiilimäen lämpökeskuksen ympäristölupaa ei ole syytä tarkistaa suuria polttolaitoksia koskevien 17.8.2017 julkaistujen BAT-päätelmien johdosta. Laitoksella tehtävien muutosten johdosta kattilalaitoksen kokoluokka pienenee.**

**Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa ELY-keskukselle viimeistään 31.12.2019 mennessä tehdyt toimenpiteet kattilan A1 käytöstä poistamisesta sekä aikataulu kattilalaitoksen rekisteröimiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (PIPO-rekisteröinti).**

## **RATKAISUN PERUSTELUT**

Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan kevytpolttoöljykattila A1 (38,5 MW) tullaan poistamaan käytöstä vuoden 2019 aikana. Muutoksen johdosta kattilalaitoksen kokoluokka laskee alle direktiivilaitoskokoluokan 50 MW ja täten toiminta ei ole enää suurten polttolaitosten (LCP BREF) mukaista toimintaa. Tämän jälkeen kattilalaitosta tulee koskemaan valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvuorokausista (1065/2017).

Kattilalaitoksen ympäristölupa raukeaa sen jälkeen, kun kattilalaitos on rekisteröity.

## SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 80 §, 194 §  
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 34 §

## MUUTOKSENHAKU

Ympäristönsuojelulain 194 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja saa hakea oikaisua tähän päätökseen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Ylitarkastaja Eljas Hietamäki

Ylitarkastaja Kari Kirjavainen

## PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätös   | Pori Energia Oy, Tiilimäen lämpökeskus                                                                                                                              |
| Tiedoksi | Etelä-Suomen aluehallintovirasto ( <a href="mailto:ymparistoluvat.etela@avi.fi">ymparistoluvat.etela@avi.fi</a> )<br>Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta |
| Liitteet | Muutosilmoitus, Tiilimäen lämpökeskuksen toiminnan muutos, Pori Energia Oy, 17.2.2019<br>Oikaisuvaatimusosoitus                                                     |

## OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

### Oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta **Etelä-Suomen aluehallintovirastolta** kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

### Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- \* oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- \* jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- \* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- \* päätös, johon haetaan oikaisua
- \* miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- \* perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitettava oikaisuvaatimus.

### Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- \* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- \* asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- \* asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen niin määrää
- \* toimitettaessa oikaisuvaatimus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Etelä-Suomen aluehallintoviraston** kirjaamoon. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

### Käsittelymaksu

Oikaisuvaatimuksen tekijältä peritään asian käsittelystä aluehallintovirastossa käsittelymaksu 120 euroa.

### Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:

Postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki

Käyntiosoite: Ratapihantie 9

Puhelin: 029 501 6000

Telekopio: (09) 6150 0533

Sähköposti: [kirjaamo.etela@avi.fi](mailto:kirjaamo.etela@avi.fi)

Aukioloaika: 8.00-16.15

---

### Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä perittyä suoritemaksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määrittämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiaan haetaan oikaisua.

Tämä asiakirja VARELY/4573/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4573/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kirjavainen Kari 04.04.2019 07:15

Ratkaisija Hietamäki Eljas 04.04.2019 07:54