



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 04.12.2025 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.46.
/e-Doręczenie/zpo/e-Puap/

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 *Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)*

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42. z dnia 17.10.2025 r., w następujący sposób:

na stronie 9 w warunku nr: II.6 ww. decyzji wskazano:

„Kable elektroenergetyczne układać na głębokości do 3 m pod powierzchnią dna morskiego. Minimalną głębokość zagrzebania należy ustalić na podstawie charakterystyki dna morskiego, typu osadów (ich przewodności cieplnej) i rodzaju sieci elektroenergetycznej (wielkość i rodzaj obciążeń, charakterystyka cieplna). W przypadku braku możliwości technicznych zakopania kabla należy ułożyć go na powierzchni dna. Kable ułożone na powierzchni dna zabezpieczyć poprzez ułożenie materiału skalnego, materacy betonowych, lub innych rozwiązań technologicznych zapewniających trwałe zabezpieczenie przed uszkodzeniem.”

powinno być:

„Kable elektroenergetyczne układać na głębokości do 3 m pod powierzchnią dna morskiego. Minimalną głębokość zagrzebania należy ustalić na podstawie charakterystyki dna morskiego, typu osadów (ich przewodności cieplnej) i rodzaju sieci elektroenergetycznej (wielkość i rodzaj obciążeń, charakterystyka cieplna). W przypadku braku możliwości technicznych zakopania kabla należy ułożyć go na powierzchni dna. Kable ułożone na powierzchni dna zabezpieczyć poprzez ułożenie materiału skalnego, materacy betonowych, lub innych rozwiązań technologicznych zapewniających trwałe zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Ze względu na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą dna kable mogą zostać zakopane do 6 m p.p.d.”

UZASADNIENIE

Decyzją znak RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42. z dnia 17.10.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku orzekł środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: „pn. „Morska Farma Wiatrowa MFW Baltica - 1”. W dniu 30.10.2025 r. Wnioskodawca, tj. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o. o. poprzez pełnomocnika r.pr. Andrzeja Dziurę wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki poprzez uwzględnienie pełnej treści warunku zawartego z pkt. II.6 zgodnie z jego brzmieniem wskazywanym w uzasadnieniu decyzji, załączniku nr 1 do ww. decyzji oraz

Raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uwzględnienie za tym wyrazów wskazujących, że ze względu na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą dna kable mogą zostać zakopane do 6 m p.p.d.

W trakcie sporządzania decyzji w jej sentencji nie w pełny sposób wskazano głębokość posadowienia kabla. W treści uzasadnienia do ww. decyzji dla warunku nr II.6 na str. 30 oraz w jej załączniku nr 1 (charakterystyka) na str. 100 w ostatnim akapicie precyzyjnie opisano głębokość na jakiej zakopany zostanie kabel, tj. cyt.: „*Głębokość zakopania kabli elektroenergetycznych w dnie morskim na przeważającej długości trasy linii kablowych wyniesie do 3 m p.p.d. Ze względu na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą dna kable mogą zostać zakopane do 6 m p.p.d. Jeśli niemożliwa będzie zmiana trasy linii kablowej w celu ominięcia przeszkody znajdującej się na dnie morskim lub pod jego powierzchnią, np. w przypadku obecności obcej infrastruktury liniowej, konieczne będzie odcinkowe ułożenie linii kablowej na powierzchni dna i jej odpowiednie zabezpieczenie np. nasypami skalnymi, siatkami skalnymi, przykryciami betonowymi, żelbetowymi półskorupami, rurami osłonowymi i zabezpieczeniami z kształtek HDPE.*”

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie aktach administracyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Anna Tchórzewska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp., z o. o., poprzez Pełnomocnika: pan Andrzej Dziura – **e - Doręczenie**
2. Grand Agro - Kazimierz Mroczkowski Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego ul. Władysława Pytłasińskiego 16/13 00 – 777 Warszawa – **ePUAP**
3. aa, sporządziła A.Mach, (tel. 58 68 36 804, w godz.: 10.00-13.00)

Do wiadomości:

1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa - **ePUAP**