



GDAŃSKIN ALUEELLINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUJOHTAJA

Gdańsk, 4.12.2025

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.46.

/e-Doręczenie/zpo/e-Puap/

PÄÄTÖS

Hallintomenettelystä 14. kesäkuuta 1960 annetun lain (konsolidoitu teksti: Journal of Laws 2024, kohta 572, muutoksineen) 113 pykälän 1 momentin mukaisesti

päätän

oikaista ilmeisen kirjaamisvirheen Gdańskin alueellisen ympäristönsuojelujohtajan 17. lokakuuta 2025 antamassa päätöksessä, viite nro RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42., päivätty 17.10.2025, seuraavasti:

sivulla 9 edellä mainitun päätöksen ehdossa II.6 todettiin seuraavaa:

"Voimakkaapelit sijoitetaan enintään kolmen metrin syvyyteen merenpohjan pintakerroksen alapuolelle. Vähimmäishautausvyvyys tulee määrittää merenpohjan ominaisuuksien, sedimentin tyypin (sen lämmönjohtavuus) ja sähköverkkotyyppin (kuorman koko ja tyyppi, lämpötekniset ominaisuudet) perusteella. Mikäli kaapelia ei ole teknisesti mahdollista haudata, se tulee sijoittaa merenpohjan pinnalle. Merenpohjan pinnalle sijoitetut kaapelit on suojattava kiviaineksella, betonilaatoilla tai muilla teknologisilla ratkaisuilla, jotka tarjoavat pysyvän suojan vaurioitumista vastaan."

siinä pitäisi lukea:

"Voimakkaapelit sijoitetaan enintään kolmen metrin syvyyteen merenpohjan pintakerroksen alapuolelle. Vähimmäishautausvyvyys tulee määrittää merenpohjan ominaisuuksien, sedimentin tyypin (sen lämmönjohtavuus) ja sähköverkkotyyppin (kuorman koko ja tyyppi, lämpötekniset ominaisuudet) perusteella. Mikäli kaapelia ei ole teknisesti mahdollista haudata, se tulee sijoittaa merenpohjan pinnalle. Merenpohjan pinnalle sijoitetut kaapelit on suojattava kiviaineksella, betonilaatoilla tai muilla teknologisilla ratkaisuilla, jotka tarjoavat pysyvän suojan vaurioitumista vastaan. Merenpohjan rakenteeseen liittyvien paikallisten olosuhteiden vuoksi kaapelit voidaan haudata enintään kuuden metrin syvyyteen merenpohjan pinnan alapuolelle."

PERUSTELUT

Päätöksellä nro RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42., päivätty 17.10.2025, Gdańskin alueellinen ympäristönsuojelujohtaja päätti ympäristöehdoista hankkeen "MFW Baltica – 1 merituulivoimapuisto" toteuttamiselle. 30.10.2025 hakija, eli Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o. o., haki asianajaja Andrzej Dziuran välityksellä ilmeisen virheen oikaisua siten, että ehdon II.6 koko sisältö otetaan huomioon päätöksen perusteluissa, edellä mainitun päätöksen liitteessä nro 1 ja ympäristövaikutusten arviointiraportissa esitetystä sanamuodosta, ja että sen jälkeen lisätään sanat, joiden mukaan merenpohjan rakenteeseen liittyvien paikallisten olosuhteiden vuoksi kaapelit voidaan haudata enintään kuuden metrin syvyyteen maanpinnan alapuolelle.

Päätöstä valmisteltaessa päätöksen operatiivisessa osassa ei esitetty kaapelin syvyyttä kokonaisuudessaan. Edellä mainitun päätöksen perusteluissa ehdon II.6 kohdalla sivulla 30 ja sen liitteessä 1 (ominaisuudet) sivulla 100 viimeisessä kappaleessa kuvataan täsmällisesti syvyys, johon kaapeli haudataan, eli: *"Voimakkaapeliin hautausvyvyys merenpohjan sedimenttiin kaapelilinjareitin vallitsevalla pituudella on enintään kolme metriä merenpohjan pinnan alapuolella. Merenpohjan rakenteeseen liittyvien paikallisten olosuhteiden vuoksi kaapelit voidaan haudata enintään kuuden metrin syvyyteen merenpohjan pinnan alapuolelle. Mikäli kaapelilinjaa ei ole mahdollista reitittää uudelleen merenpohjassa tai sen alla sijaitsevan esteen, kuten ulkopuolisen linjainfrastruktuurin, välttämiseksi, kaapelilinja tulee reitittää merenpohjan pintaa pitkin ja suojata asianmukaisesti esimerkiksi kalliopenkereellä,*

kallioverkoilla, betonipäälysteillä, teräsbetonisilla puolikuorilla, vaippaputkilla ja HDPE-liitososilla tehdyllä suojauksella.”

Hallintomenettelystä annetun lain 113 pykälän 1 momentin mukaisesti viranomainen voi omasta aloitteestaan tai osapuolen pyynnöstä oikaista antamissaan hallintopäätöksissä kirjaamis- ja laskuvirheet sekä muut ilmeiset erehdykset päätöksellä. Edellä esitetyn perusteella päätän seuraavaa.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Ympäristönsuojelun pääjohtajalle Gdańskin alueellisen ympäristönsuojelujohtajan kautta 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Gdańskin alueellinen ympäristönsuojelujohtaja
Anna Tchórzewska
/sähköisesti allekirjoitettu/

Vastaanottajat:

1. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp., z o.o., asiamiehensä lakimies Andrzej Dziuran välityksellä - **sähköinen toimitus**
2. Grand Agro - Kazimierz Mroczkowski Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego ul. Władysława Pytlasińskiego 16/13 00 – 777 Varsova – **ePUAP**
3. arkistoon, laatinut A.Mach, (puh. 58 68 36 804, 10.00–13.00)

CC:

1. Gdynian merenkulkutoimiston johtaja, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Gdynian valtion rajavallvonnan terveystarkastaja, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
3. Ympäristönsuojelun pääjohtaja, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Varsova - **ePUAP**