



REGIONAL MILJÖSKYDDSDIREKTÖR I GDAŃSK

Gdańsk, 4 december 2025

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.46.

/e-Delgivning/zpo/e-Puap/

B E S L U T

Enligt artikel 113.1 i lagen av den 14 juni 1960, förvaltningsprocesslagen (konsoliderad text: polsk författningssamling 2024, punkt 572, i dess ändrade lydelse)

b e s l u t a r j a g

härmed att rätta ett uppenbart skrivfel i beslutet från den regionala miljöskyddsdirektören i Gdańsk, ref.: RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42. daterat 2025-10-17 enligt följande:

på sidan 9 under villkor nr: II.6 i ovannämnda beslut anges följande:

"Kraftkablar ska förläggas på ett djup av upp till 3 m under havsbotten. Minsta nedgrävningsdjup ska bestämmas utifrån havsbottnens egenskaper, sedimenttypen (sedimentens värmeledningsförmåga) och kraftnätets typ (lasternas storlek och typ, värmeegenskaper). Om det blir tekniskt omöjligt att gräva ner en kabel ska den förläggas på havsbotten. Kablar som förläggs på havsbotten ska skyddas genom att lägga ut bergmaterial, betongmadrasser eller andra tekniska lösningar som ger permanent skydd mot skador."

det ska stå:

"Kraftkablar ska förläggas på ett djup av upp till 3 m under havsbotten. Minsta nedgrävningsdjup ska bestämmas utifrån havsbottnens egenskaper, sedimenttypen (sedimentens värmeledningsförmåga) och kraftnätets typ (lasternas storlek och typ, värmeegenskaper). Om det blir tekniskt omöjligt att gräva ner en kabel ska den förläggas på havsbotten. Kablar som förläggs på havsbotten ska skyddas genom att lägga ut bergmaterial, betongmadrasser eller andra tekniska lösningar som ger permanent skydd mot skador. På grund av de lokala förhållandena relaterade till havsbottnens struktur får kablar grävas ner upp till 6 m under havsbotten."

M O T I V E R I N G

Genom beslut ref. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.42. daterat 2025-10-17 fastställde den regionala miljöskyddsdirektören i Gdańsk miljövillkor för genomförandet av projektet: "under namnet "Havsbaserad vindkraftspark OWF Baltica - 1". Den 30 oktober 2025 lämnade sökanden, dvs. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o. o., in en begäran genom sitt ombud, juridisk rådgivare Andrzej Dziura att rätta ett uppenbart fel genom att inkludera hela innehållet i villkoret i punkt II.6 enligt dess lydelse som anges i motiveringen till beslutet, bilaga nr 1 till ovannämnda beslut och miljökonsekvensrapporten, och genom att inkludera orden som anger att kablarna på grund av lokala förhållanden relaterade till havsbottnens struktur får grävas ner upp till 6 m under havsbotten.

Vid utarbetandet av beslutet angavs inte kabelns förlägningsdjup fullständigt i beslutet. I motiveringen till det ovannämnda beslutet för villkor II.6 på sidan 30 och i bilaga 1 (egenskaper) till beslutet på sidan 100 sista stycket beskrivs exakt det djup på vilket kabeln ska grävas ner, dvs. citerat.: *"Kraftkablarnas nedgrävningsdjup i havsbotten ska vara upp till 3 m under havsbotten i större delen av kabelsträckningen. På grund av de lokala förhållandena relaterade till havsbottnens struktur kan kablar grävas ner upp till 6 m under havsbotten. Om det blir omöjligt att ändra kabelsträckningen för att undvika ett hinder som ligger på eller under havsbotten, t.ex. i närvaro av främmande linjär infrastruktur, kommer det att behövas göra kabeldragningen sektionsvis på havsbotten och skydda den ordentligt, t.ex. med stenvallar, bergnät, täckningar av betong, halvskal av armerad betong, foderrör och skydd av HDPE-rördelar."*

Enligt artikel 113.1 i förvaltningsprocesslagen får ett offentligt förvaltningsorgan, på eget
RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2023.AM.46. Sida 1 av 2

initiativ eller på begäran av en part, genom beslut rätta skriv- och räknefel och andra uppenbara fel i de administrativa handlingar som det har utfärdat. Mot bakgrund av det ovan anförda beslutar jag enligt ovan.

Parten har rätt att lämna in ett klagomål mot detta beslut till generaldirektören för miljöskydd genom den regionala miljöskyddsdirektören i Gdańsk inom 7 dagar efter det att beslutet har delgetts.

Regional miljöskyddsdirektör i Gdańsk
Anna Tchórzewska
/elektroniskt signerat/

Mottagare:

1. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp., z o. o., genom dess ombud: Andrzej Dziura) – **e - Delgivning**
2. Grand Agro - Kazimierz Mroczkowski Grand Agro Stiftelsen för miljöskydd, ul. Władysława Pytlasińskiego 16/13 00 – 777 Warszawa – **ePUAP**
3. a.a., utarbetat av A.Mach, (tel. 58 68 36 804, kl. 10.00-13.00)

Kopia till:

1. Direktör för sjöfartsmyndigheten i Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Statens gränsinspektör för sanitära frågor i Gdynia, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia
3. Generaldirektör för miljöskydd, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa - **ePUAP**