



YVA-KUULUTUS

REVÄSVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI-MENETTELY, YLITORNIO

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimahanketta Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan. Alue sijaitsee noin viisi kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta. Alue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistama ja UPM on tehnyt alueella maa-alueen vuokra- ja käyttöoikeussopimukset tuulivoiman tuotantoa varten.

Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Lisäksi hanke käsittää sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavan voimajohdon.

Tuulipuisto käsittäisi tämän hetkisten suunnitelmien mukaan vaihtoehtoisesti joko 15 tai kymmenen yksikköteholtaan 2–5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi enintään 150 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi siis enintään 225 metriä. Sähkönsiirto tapahtuisi 110 kV:n ilmajohdolla tai maakaapelilla hankealueen lounaisosassa kulkevaan, Tornionlaakson Sähkö Oy:n voimalinjaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista vaihtoehtoista, selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston alustavaa toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän osalta.

Vaihtoehto VE 0: Tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jossa tuulipuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta.

Vaihtoehto VE1: Tarkastellaan yhteensä korkeintaan 15:n, yksikköteholtaan 2–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 225 metriä.

Vaihtoehto VE2: Tarkastellaan yhteensä korkeintaan kymmenen, yksikköteholtaan 2–5 MW:n tuulivoimalan sijoittamista hankealueelle. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja roottorin halkaisija olisivat korkeintaan 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 225 metriä.

Lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea voimajohdon reittivaihtoehtoa.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan liityntää tuulipuiston sähköasemalta hankealueen lounaisosassa kulkevaan Tornionlaakson Sähkö Oy:n 110 kV:n voimalinjaan. Tarkastelussa huomioidaan kolme voimajohdon reittivaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3), jotka kaikki sijoittuvat hankealueen sisälle. Sähkönsiirto voidaan toteuttaa kaikissa reittivaihtoehtoisissa 110 kV:n ilmajohdolla tai vaihtoehtoisesti maakaapelilla.

Nähtävilläolo

Reväsvaaran tuulivoimapuiston arviointiohjelma on virallisesti nähtävillä **18.9.2014 – 17.11.2014** välisenä aikana seuraavissa paikoissa:

- Pellon kunnanvirastossa, Kunnantie 4
- Ylitornion kunnanvirastossa, Alkkulanraitti 55
- Tornion kaupungintalolla, Suensaarenkatu 4, 95100 Tornio
- Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa, Hallituskatu 3 B

Arviointiohjelma pidetään kuulutusajan jälkeenkin nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan em. paikoissa. Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Pellon ja Ylitornion kunnankirjastossa ja Tornion kaupunginkirjastossa sekä internetissä <http://www.ymparisto.fi/RevasvaarantuulivoimaYVA>.

Lapin ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta tulee joulukuussa 2014 nähtäville arviointimenettelyn ajaksi Pellon ja Ylitornion kunnanvirastoon, sekä Lapin ELY-keskukseen sekä toistaiseksi edellä mainittuun Internet-osoitteeseen.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne **viimeistään 17.11.2014** Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi, Postiosoite: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi.

Arviointiohjelma esitellään ja siitä voi keskustella **1.10.2014 Ylitornion kunnanviraston auditoriossa**, Alkkulanraitti 55 klo 18.00 alkaen. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

VALTIOIDEN VÄLINEN ARVIOINTIMENETTELY

Reväsvaaran tuulipuistolla on mahdollisesti myös Ruotsin puolelle aiheutuvia vaikutuksia. Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.

Lisätietoja

Hanke: Marius Kokko, puh. 020 4150 774, (UPM-Kymmene Oyj),
Ympäristövaikutusten arviointi: Kirsi Koivunen, puh. 010 33 26084 (Pöyry Finland Oy)
Yhteysviranomaisen: Kalle Oiva, puh. 0295 037 009 (Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 9. syyskuuta 2014

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus