



26.7.2018

ASIA

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 §:n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain tai ympäristönsuojelulain säännösten vuoksi sekä ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen jättämistä koskeva ratkaisu.

LUVANVARAINEN LAITOS

Sucros Oy, Säkylän voimalaitos, PL 210, 27801 Säkylä, käyntiosoite: Maakunnantie 4, 27820 Säkylä

VIREILLETULO

Sucros Oy on toimittanut 30.4.2018 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 80 § mukaisen selvityksen luvan tarkistamisen tarpeesta 17.8.2017 julkaistujen suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien johdosta.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 80 § perusteella ELY-keskuksen tulee selvityksen perusteella tehdä arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta

Jos lupaa ei ole tarpeen tarkistaa, valvontaviranomainen antaa tätä koskevan arvionsa toiminnanharjoittajalle ja tarkistamisasian käsittely päättyy. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle.

SELVITYSVELVOLLISUUS JA YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARVE

Energiantuotantolaitosten toiminnot ovat luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain liitteen 1 nojalla. Ympäristölupa on tarkistettava ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, jos se ei vastaa voimassa olevia direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä eikä ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Toiminnanharjoittajan on 80 §:n 2 momentin mukaan toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen.

Komissio on antanut täytäntöönpanopäätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta koskien suuria polttolaitoksia. Päätös on julkaistu 17.8.2017. Toimialan tuotantolaitosten toiminnanharjoittajien oli toimitettava selvitys voimassa olevan ympäristöluvan vastaavuudesta päätelmien kanssa viimeistään 17.2.2018.

Toimintaa koskevat luvat

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi 9.2.2005 Voimavasu Oy:n Säkylän voimalaitokselle ympäristöluvan 16 YLO (Dnro LOS-2003-Y-1304-111). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 2.2.2015 voimalaitoksen toiminnalle ympäristöluvan 22/2015/1 (Dnro ESAVI/341/04.08/2012) lupamääräysten muuttamisesta ja tarkistamisesta.

SELVITYS YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEN TARPEESTA

Luvan saajan käsitys luvan tarkistamisen tarpeesta

Toiminnanharjoittaja on selvityksessä ilmoittanut, että voimalaitoksen suurten polttolaitosten LCP Bref-toimialaan kuuluvien kattiloiden K1 (45 MW) ja K5 (35 MW) käytössä on sitouduttu 17 500 h jäljellä olevaan käyntiaikajoustoon aikajaksolle 1.1.2016-31.12.2023 (Vna 936/2014 6 §, SUPO-asetus).

Näille kattiloille jää noin kahden vuoden ajanjakso 17.8.2021-31.12.2023, jolloin kattilat ovat vielä toiminnassa, mutta niihin ei sovelleta SUPO-asetuksen päästöraja-arvoja. Periaatteessa toiminta kuuluu tällöin BAT-päätelmien soveltamisalaan. Kuitenkin päätelmien soveltamisalaa on rajattu siten, että päätelmien päästötasoja ei sovelleta niihin päästöihin, joita voitaisiin pienentää niillä teknisillä toimenpiteillä, joita käytetyn jouston vuoksi ei ole tarpeen tehdä. Tämän rajauksen myötä päätelmien päästötasot ja niihin liittyvä päätelmissä kuvattu tarkkailu eivät käytännössä koske 17 500 h käyttöaikajoustoon sitoutuneita kattiloita.

Voimalaitokseen liittyvät kaksi muuta energiantuotantoyksikköä (K2 ja K4) kuuluvat uuden PIPO-asetuksen (Vna 1065/2017) soveltamisalaan.

ASIAN RATKAISU

ELY-keskus katsoo, että Sucros Oy, Säkylän voimalaitoksen ympäristölupaa ei ole syytä tarkistaa suuria polttolaitoksia koskevien 17.8.2017 julkaistujen BAT-päätelmien johdosta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Sucros Oy, Säkylän voimalaitoksen suurten polttolaitosten BAT-päätelmiin kuuluvat kattilat ovat sitoutuneet 17 500 h jäljellä olevaan käyntiaikajoustoon. Kattiloiden käyttö painottuu pääsääntöisesti Sucros Oy:n sokeritehtaan juurikaskäynnin aikaan. Joustoon kuulumisen johdosta toiminnanharjoittajan laatimassa BAT-selvityksessä ei ole tehty tarkempaa vertailua toimintaa koskeviin päätelmiin.

Toiminnanharjoittaja on lisäksi tiedostanut, että jos kattiloiden käyttö jatkuu käyntiaikajouston jälkeen, niin tällöin kattilat määritetään uusina energiantuotantoyksikköinä (Vna 936/2014 6 § 3 mom).

Viimeisin määräaikaistarkastus laitoksella tehtiin 26.9.2017, jolloin pääasiallisina jatkotoimenpiteinä pyydettiin laatimaan muutamia lisäselvityksiä. Vuoden 2016 päästömittauksissa kattiloiden K4 ja K5 NOx-päästörajat ylittyivät hiukan maksimikuorman

mittauksissa. Kattilan K5 NOx-päästöraja ylittyi edelleen vuoden 2018 päästömittauksissa maksimikuorman ajossa. Toiminnanharjoittaja ilmoitti tekevänsä tarvittavat polttoainemuutokset, jotta päästörajat tulevat alittumaan. Kokonaisuutena ELY-keskus toteaa, että voimalaitoksen toiminta vastaa ympäristönsuojelulain 527/2014 ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 80 §, 194 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 34 §

MUUTOKSENHAKU

Ympäristönsuojelulain 194 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja saa hakea oikaisua tähän päätökseen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.

Yksikön päällikkö

Lassi Liippo

Ylitarkastaja

Kari Kirjavainen

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Sucros Oy, Säkylän voimalaitos

Tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymparistoluvat.etela@avi.fi)
Pyhäjärvisseudun ympäristölautakunta (ymparistonsuojelu@sakyla.fi)

Liitteet Sucros Oy, Säkylän voimalaitoksen BAT-selvitys (toiminnanharjoittajalle postitse ja aluehallintovirastolle sähköisesti)

Oikaisuvaatimusosoitus

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kirjallisesti.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus aika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä oikaisuja vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisuvaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähtien välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu

Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa maksu 130 €.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot

käyntiosoite:	Hämeenlinnan päätoimipaikka, Ympäristölupavastuualue Birger Jaarlin katu 15
postiosoite:	PL 150, 13101 Hämeenlinna
puhelin:	(vaihte) 0295 016 000
telekopio:	(03) 570 8002
sähköposti:	kirjaamo.etela@avi.fi
aukioloaika:	ma-pe klo 8 – 16.15

Tämä asiakirja VARELY/596/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/596/2015 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kirjavainen Kari 26.07.2018 15:26

Ratkaisija Liippo Lassi 26.07.2018 15:35