




Kuva 13-1 Vaihtoehtoon 1 mukaiset meluvyöhykkeet (L_{Aeq} tuuli 8 m/s 10 m korkeudella, L_{WA} 104,5 dB, laskentakorkeus mp +2 m).

Todellinen melutilanne ja melun kuuluvuus riippuu valittavan voimalatyyppin lisäksi hyvin paljon tuuliolosuhteista. Tuulivoimalan äänen kuulumiselle otollisten sääolosuhteiden esiintyminen saattaa vaihdella kuukausi- ja vuositasolla merkittävästi, mikä vaikuttaa suoraan häiriön kokemiseen hankealueen ympäristössä.

Taulukko 13-1 Hankealueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten määrät, jotka sijaitsevat meluvyöhykkeillä hankevaihtoehtoissa 1.

Rakennustyyppi	35–40 dB	40–45 dB	>45 dB
Asuinrakennus	25 kpl	2 kpl	0 kpl
Lomarakennus	40 kpl	3 kpl	0 kpl