

YVA-KUULUTUS

Fingrid Oyj:llä on tarkoitus rakentaa pitkällä aikavälillä 400 kV:n voimajohto välille Pyhänselkä (Muhos) - Tornion seutu (Ruotsi). Suomen ja Ruotsin välisen siirtokapasiteetin lisäämiseksi olisi tarpeen tämän vaihtosähköyhteyden rakentaminen, koska sähkön tuontitarve Pohjoismaista Suomeen tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 15.5. - 30.6.2000 Haukiputaan, Iin, Keminmaan, Kiimingin, Kuivaniemen, Muhoksen, Oulun, Simon, Tornion, Yli-Iin ja Ylikiimingin kuntien kunnanvirastossa sekä vastaavien kuntien pääkirjastoissa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Alustavia tutkittavia johtoreittivaihtoehtoja on kolme Muhokselta Iihin ja kaksi vaihtoehtoa Simossa sekä lisäksi linjan kokonaan rakentamattajättämisvaihtoehto (0 - vaihtoehto). Reittivaihtoehto A sijoittuu pääasiallisesti Pyhänselkä - Petäjäskoski ja Pikkarala - Keminmaa johtojen kanssa samaan maastokäytävään joko nykyisten johtojen rinnalle tai yhteispylväisiin. Reittivaihtoehto B sijoittuu Muhokselta Hannusperään nykyisten johtojen rinnalle ja Hannusperältä Yli-Olhavaan uuteen maastokäytävään ja itäinen reittivaihtoehto C Muhokselta Yli-Olhavaan asti täysin uuteen maastokäytävään. Simon kohdalla Yli-Olhavasta Kukkolaan välisellä reitillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, joista toinen sijoittuu nykyiseen linjaukseen ja toinen kiertää sen itäpuolelta. Johtoalueen leveys uudessa maastokäytävässä on 42 m ja nykyisen voimajohdon rinnalle tullessa johtoalueen kokonaisleveys on 75 m. Kummankin johtoalueen molemmin puolin on lisäksi 10 m levyinen reunavyöhyke, jossa puut voivat kasvaa 10 - 20 m korkuisiksi.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 30.6.2000 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, osoite PL 124, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 31.7.2000 mennessä. Lausunto pidetään nähtävillä arviointimenettelyn ajan asianomaisten kuntien kunnanvirastossa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa koskevat yleisötilaisuudet järjestetään:
tiistaina 16.5.2000 Yli-Olhavan maamiesseuran talolla (11 km Olhavasta Oijärvelle päin)
keskiviikkona 17.5.2000 Keminmaan kunnan virastossa (valtuustosalin)
torstaina 18.5.2000 Kiimingin kunnan pääkirjaston auditoriossa
Tilaisuudet alkavat kello 17.00 ja niihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä saa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Tuukka Pahtamaalta 08-3158300 ja Fingrid Oyj:stä ympäristöjohtaja Erkki Partaselta ja asiantuntija Sami Kuituselta p. 0303 955 000